

廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成28年7月度)

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

種類	数量 (t)	
	7月	累計
燃え殻	338.20	3735.34
汚泥	632.19	4752.03
廃プラスチック類	11.12	34.92
紙くず	1.43	27.73
木くず	80.80	1141.10
繊維くず	3.26	55.41
動植物性残さ		11.14
ゴムくず		
金属くず		2.61
ガラスくず, コンクリートくず及び陶磁器くず	210.48	2114.08
鉱さい	0.64	67.70
がれき類	500.72	8750.66
ばいじん	74.91	381.09
13号廃棄物	5.45	19.33
その他		
産業廃棄物計	1859.20	21093.14
燃え殻	222.61	979.95
ばいじん	48.76	337.42
一般廃棄物計	271.37	1317.37
合計	2130.57	22410.51

施設の点検

	擁壁等及び遮水工	調整槽	浸出水処理施設
点検日	営業日全日	営業日全日	営業日全日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日

水質検査の状況

採取場所	地下水		浸出水(原水)	浸出水(処理水)
	地下水ピット	観測井2地点	浸出水ピット	浸出水処理施設
採取日	7月5日(常時)		7月5日	7月5日
結果の得られた日	7月29日		7月29日	7月29日
水質結果	別表のとおり		別表のとおり	別表のとおり

残余容量

測定日	—
測定結果	—

大気質の測定結果

調査場所	敷地境界
調査日	—
粉じん(mg/m3)	—

騒音・振動の測定結果

調査場所	敷地境界	
調査日	—	
騒音(dB)	—	—
振動(dB)	—	—

悪臭の測定結果

調査場所	敷地境界
調査日	—
臭気濃度	—

特定悪臭物質(ppm)			
アンモニア	—	イソバレラルデヒド	—
メチルメルカプタン	—	イソブタノール	—
硫化水素	—	酢酸エチル	—
硫化メチル	—	メチルイソブチルケトン	—
二硫化メチル	—	トルエン	—
トリメチルアミン	—	スチレン	—
アセトアルデヒド	—	キシレン	—
プロピオンアルデヒド	—	プロピオン酸	—
ノルマルブチルアルデヒド	—	ノルマル酪酸	—
イソブチルアルデヒド	—	ノルマル吉草酸	—
ノルマルバレラルデヒド	—	イソ吉草酸	—

河川水の測定結果

調査日	7月5日	7月5日
調査場所	阿茂瀬川	勝目川
pH	7.6	7.8
電気伝導率(mS/m)	8.0	13.5
塩化物イオン(mg/L)	6.8	7.6
SS(mg/L)	2未満	2未満
ガドミウム(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満
全シアン(mg/L)	検出されず	検出されず
鉛(mg/L)	0.001未満	0.001未満
六価クロム(mg/L)	0.005未満	0.005未満
砒素(mg/L)	0.001未満	0.001未満
総水銀(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.42	0.40
ふっ素(mg/L)	0.08未満	0.09
ほう素(mg/L)	0.1未満	0.1未満
セレン(mg/L)	0.001未満	0.001未満

地下水・浸出水の常時測定結果(平成28年7月度)

検査項目	単位	採水地点	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	
		浸出水ピット	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		散水貯水槽	6.7	—	—	7.2	6.8	7.0	6.8	—	—	—	—
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	17	17	17	17	17	17	17	15	14	15	
		浸出水ピット	2941	3066	3161	3230	3279	3318	3354	3247	3164	3255	
		散水貯水槽	115	—	—	117	118	119	119	—	—	—	

検査項目	単位	採水地点	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
		浸出水ピット	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
		散水貯水槽	7.4	6.7	6.7	6.7	6.8	—	—	—	7.1	7.5
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	15	16	16	15	17	17	17	17	17	17
		浸出水ピット	3311	3354	3391	3427	3452	3472	3485	3496	3509	3520
		散水貯水槽	117	116	115	114	112	—	—	—	115	120

検査項目	単位	採水地点	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7
		浸出水ピット	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
		散水貯水槽	7.9	8.0	—	—	8.2	8.2	8.1	7.1	6.7	—	—
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
		浸出水ピット	3531	3545	3559	3570	3582	3598	3618	3633	3645	3657	3671
		散水貯水槽	120	120	—	—	120	120	120	126	131	—	—

地下水の水質検査記録（地下水ピット）

項目	年度		平成28年度												採水地点			
	調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	地下水ピット			
	試料採取日:		26日	18日	1日	5日												
	天候:		曇り	晴れ	小雨	晴れ												
気温:	℃	18.7	19.5	20.1	22.1													
水温:	℃	17.4	17.8	18.1	18.8													
No.	検査項目	単位	検査結果												管理基準	測定回数		
1	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	検出されず										検出されないこと	年2回	
2	総水銀	mg/L	-	-	-	0.0005未満										0.0005	年2回	
3	カドミウム	mg/L	-	-	-	0.0003未満										0.003	年2回	
4	鉛	mg/L	-	-	-	0.001未満										0.01	年2回	
5	六価クロム	mg/L	-	-	-	0.005未満										0.05	年2回	
6	砒素	mg/L	-	-	-	0.001未満										0.01	年2回	
7	全シアン	mg/L	-	-	-	検出されず										検出されないこと	年2回	
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	-	-	-	-										検出されないこと	年1回	
9	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-										0.03	年1回	
10	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-										0.01	年1回	
11	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-										0.02	年1回	
12	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-										0.002	年1回	
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-										0.004	年1回	
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-										0.1	年1回	
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-										0.04	年1回	
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-										1	年1回	
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-										0.006	年1回	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-										0.002	年1回	
19	チウラム	mg/L	-	-	-	-										0.006	年1回	
20	シマジン	mg/L	-	-	-	-										0.003	年1回	
21	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-										0.02	年1回	
22	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-										0.01	年1回	
23	セレン	mg/L	-	-	-	-										0.01	年1回	
24	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-										0.05	年1回	
25	塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-										0.002	年1回	
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	0.89										10	年2回	
27	ふっ素	mg/L	-	-	-	0.08未満										0.8	年2回	
28	ほう素	mg/L	-	-	-	0.1未満										1	年2回	
29	水素イオン濃度 (pH)	-	7.5	7.5	7.5	7.4										-	常時	
30	電気伝導率 (EC)	mS/m	15	16	16	17										-	常時	
31	塩化物イオン	mg/L	6.2	6.7	6.9	6.6										-	年12回	
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-										1	年1回	
33	ナトリウムイオン	mg/L	-	-	-	-										-	年1回	
34	カリウムイオン	mg/L	-	-	-	-										-	年1回	
35	カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-										-	年1回	
36	マグネシウムイオン	mg/L	-	-	-	-										-	年1回	
37	硫酸イオン	mg/L	-	-	-	-										-	年1回	
38	重炭酸イオン	mg/L	-	-	-	-										-	年1回	
異常の有無			無	無	無	無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	※pH, ECは常時観測による





浸出水原水の水質検査記録

項目	年度		平成28年度												採水地点	
	調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	試料採取日:		26日	18日	1日	5日										
	天候:		曇り	晴れ	小雨	晴れ										
気温:	°C		18.0	18.3	20.3	22.7										
水温:	°C		17.7	19.1	21.5	20.8										
No.	検査項目	単位	検査結果												測定回数	
1	アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-									年1回	
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-	-									年1回	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-									年1回	
4	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-									年1回	
5	有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-									年1回	
6	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-									年1回	
7	砒素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-									年1回	
8	シアン化合物	mg/L	-	-	-	-									年1回	
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	-	-	-	-									年1回	
10	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
11	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
12	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
13	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-									年1回	
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
20	チウラム	mg/L	-	-	-	-									年1回	
21	シマジン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
22	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-									年1回	
23	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
24	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-									年1回	
25	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
26	ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-									年1回	
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-									年1回	
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-									年1回	
29	水素イオン濃度 (pH)	-	7.6	7.6	7.6	7.4									毎日	
30	生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	3.8	11	56	20									年12回	
31	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	44	130	200	75									年12回	
32	浮遊物質 (SS)	mg/L	5未満	9	12	10									年12回	
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	-	-	-	-									年1回	
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)	mg/L	-	-	-	-									年1回	
35	フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-									年1回	
36	銅含有量	mg/L	-	-	-	-									年1回	
37	亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-									年1回	
38	溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-									年1回	
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-									年1回	
40	クロム含有量	mg/L	-	-	-	-									年1回	
41	大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	-	-	-	-									年1回	
42	窒素含有量	mg/L	40	50	53	34									年12回	
43	燐含有量	mg/L	-	-	-	-									年1回	
44	電気伝導率 (EC)	mS/m	1985	2132	2000	3279									毎日	
45	塩化物イオン	mg/L	6600	7800	7500	12000									年12回	
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-									年1回	
47	ナトリウムイオン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
48	カリウムイオン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
49	カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
50	マグネシウムイオン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
51	硫酸イオン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
52	重炭酸イオン	mg/L	-	-	-	-									年1回	
異常の有無			無	無	無	無	有/無	有/無	有/無	有/無	有/無	有/無	有/無	有/無	有/無	※pH, ECは常時観測による

浸出水処理水の水質検査記録

項目	年度		平成28年度												採水地点		
	調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	試料採取日:		26日	18日	1日	5日											
	天候:		曇り	晴れ	小雨	晴れ											
気温:	°C	23.5	26.2	25.1	23.3												
水温:	°C	26.5	29.8	32.2	34.0												
No.	検査項目	単位	検査結果												管理基準	測定回数	
1	アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	検出されず									検出されないこと	年2回	
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	—	0.0005未満									0.005	年2回	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.003未満									0.03	年2回	
4	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.01未満									0.1	年2回	
5	有機燐化合物	mg/L	—	—	—	0.005未満									1	年2回	
6	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	0.04未満									0.5	年2回	
7	砒素及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.01未満									0.1	年2回	
8	シアン化合物	mg/L	—	—	—	0.1未満									1	年2回	
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	—	—	—	0.0005未満									0.003	年2回	
10	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.002未満									0.03	年2回	
11	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.0005未満									0.1	年2回	
12	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	0.02未満									0.2	年2回	
13	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	0.002未満									0.02	年2回	
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.004未満									0.04	年2回	
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.02未満									1	年2回	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.04未満									0.4	年2回	
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.0005未満									3	年2回	
18	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.006未満									0.06	年2回	
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	0.002未満									0.02	年2回	
20	チウラム	mg/L	—	—	—	0.006未満									0.06	年2回	
21	シマジン	mg/L	—	—	—	0.003未満									0.03	年2回	
22	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	0.02未満									0.2	年2回	
23	ベンゼン	mg/L	—	—	—	0.01未満									0.1	年2回	
24	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.01未満									0.1	年2回	
25	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	0.05未満									0.5	年2回	
26	ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	5.8									50	年2回	
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.5未満									15	年2回	
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	0.15									200	年2回	
29	水素イオン濃度 (pH)	—	6.8	6.3	6.3	6.8									5.8-8.6	毎日	
30	生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	6.8	2.2	5.8	6.2									60	年12回	
31	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	4.2	0.5未満	3.9	8.8									90	年12回	
32	浮遊物質 (SS)	mg/L	5未満	5未満	5未満	5未満									60	年12回	
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	—	—	—	2.5未満									5	年2回	
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	—	—	—	2.5未満									30	年2回	
35	フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	0.01未満									5	年2回	
36	銅含有量	mg/L	—	—	—	0.01未満									3	年2回	
37	亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	0.05									2	年2回	
38	溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	0.27									10	年2回	
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	0.01未満									10	年2回	
40	クロム含有量	mg/L	—	—	—	0.04未満									2	年2回	
41	大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	0	0	0	0									3000	年12回	
42	窒素含有量	mg/L	0.41	0.37	0.45	0.93									120	年12回	
43	磷含有量	mg/L	0.14	0.023	0.027	0.04									16	年12回	
44	電気伝導率 (EC)	mS/m	77	89	101	118									—	毎日	
45	塩化物イオン	mg/L	70	86	21	55									—	年12回	
46	カルシウムイオン	mg/L	0.4	7.7	0.3	0.5									—	年12回	
47	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	0.000072									10	年2回	
異常の有無			無	無	無	無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	※pH, ECは常時観測による