

廃棄物処理施設維持管理記録簿(令和元年6月)

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

種類	数量 (t)	
	6 月	累 計
燃え殻	495.57	25,386.74
汚泥	146.91	22,263.76
廃プラスチック類	67.59	1,432.41
紙くず	1.30	197.13
木くず	100.67	6,547.23
繊維くず		190.48
動植物性残さ		153.99
ゴムくず		
金属くず	3.59	45.84
ガラスくず, コンクリートくず及び陶磁器くず	221.78	10,221.12
鉱さい		287.39
がれき類	374.57	29,226.97
ばいじん	155.98	3,519.39
13号廃棄物	38.63	895.60
その他		
産業廃棄物計	1,606.59	100,368.05
燃え殻	222.30	29,754.27
ばいじん	105.30	3,128.49
一般廃棄物計	327.60	32,882.76
合計	1,934.19	133,250.81

施設の点検

	擁壁等及び遮水工	調整槽	浸出水処理施設
点検日	営業日全日	営業日全日	営業日全日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日

水質検査の状況

採取場所	地下水		浸出水(原水)	浸出水(処理水)
	地下水ピット	観測井2地点	浸出水ピット	浸出水処理施設
採取日	6月5日(常時)		6月5日	6月5日
結果の得られた日	6月17日		6月17日	6月17日
水質結果	別表のとおり		別表のとおり	別表のとおり

残余容量

測定日	—
測定結果	—

大気質の測定結果

調査場所	敷地境界
調査日	—
粉じん(mg/m3)	—

騒音・振動の測定結果

調査場所	敷地境界	
調査日	—	
騒音 (dB)	—	—
振動 (dB)	—	—

悪臭の測定結果

調査場所	敷地境界
調査日	—
臭気濃度	—

特定悪臭物質 (ppm)			
アンモニア	—	イソバレラルデヒド	—
メチルメルカプタン	—	イソブタノール	—
硫化水素	—	酢酸エチル	—
硫化メチル	—	メチルイソブチルケトン	—
二硫化メチル	—	トルエン	—
トリメチルアミン	—	スチレン	—
アセトアルデヒド	—	キシレン	—
プロピオンアルデヒド	—	プロピオン酸	—
ノルマルブチルアルデヒド	—	ノルマル酪酸	—
イソブチルアルデヒド	—	ノルマル吉草酸	—
ノルマルバレラルデヒド	—	イソ吉草酸	—

河川水の測定結果

調査日	—	—
調査場所	阿茂瀬川	勝目川
pH	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—
塩化物イオン(mg/L)	—	—
SS(mg/L)	—	—
カドミウム(mg/L)	—	—
全シアン(mg/L)	—	—
鉛(mg/L)	—	—
六価クロム(mg/L)	—	—
砒素(mg/L)	—	—
総水銀(mg/L)	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	—	—
ふっ素(mg/L)	—	—
ほう素(mg/L)	—	—
セレン(mg/L)	—	—

地下水・浸出水の常時測定結果(令和元年6月)

検査項目	単位	採水地点	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0
		浸出水ピット	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		散水貯水槽	—	—	7.2	6.8	6.9	6.7	6.7	—	—	7.1
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		浸出水ピット	4346	4338	4311	4290	4279	4253	3605	2965	3081	3346
		散水貯水槽	—	—	125	103	86	126	129	—	—	128

検査項目	単位	採水地点	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0
		浸出水ピット	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4
		散水貯水槽	6.6	6.6	6.7	6.6	—	—	7.0	6.6	6.6	6.5
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	16	16	16	16	15	16	16	16	16	16
		浸出水ピット	3721	3919	3887	3861	3826	3796	3790	3803	3803	3792
		散水貯水槽	126	126	127	125	—	—	124	127	124	124

検査項目	単位	採水地点	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	7.7	7.6	7.6	—
		浸出水ピット	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	—
		散水貯水槽	6.6	—	—	7.0	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	—	—
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	16	16	16	16	17	17	16	14	15	15	—
		浸出水ピット	3793	3793	3790	3768	3746	3732	3719	3709	3666	3613	—
		散水貯水槽	125	—	—	125	127	126	125	127	—	—	—

地下水の水質検査記録（地下水ピット）

年	度	令和元年度												採水地点			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
項目	調査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	地下水ピット			
	試料採取日	9日	15日	5日													
	天候	晴れ	晴れ	晴れ													
	気温	18.5	19.2	20.9													
水温	18.6	18.5	18.8														
No.	検査項目	単位	検査結果												管理基準	測定回数	
1	アルキル水銀	mg/L	-	-	-										検出されないこと	年2回	
2	総水銀	mg/L	-	-	-										0.0005	年2回	
3	カドミウム	mg/L	-	-	-										0.003	年2回	
4	鉛	mg/L	-	-	-										0.01	年2回	
5	六価クロム	mg/L	-	-	-										0.05	年2回	
6	砒素	mg/L	-	-	-										0.01	年2回	
7	全シアン	mg/L	-	-	-										検出されないこと	年2回	
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	-	-	-										検出されないこと	年1回	
9	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-										0.01	年1回	
10	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-										0.01	年1回	
11	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-										0.02	年1回	
12	四塩化炭素	mg/L	-	-	-										0.002	年1回	
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-										0.004	年1回	
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-										0.1	年1回	
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-										0.04	年1回	
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-										1	年1回	
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-										0.006	年1回	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-										0.002	年1回	
19	チウラム	mg/L	-	-	-										0.006	年1回	
20	シマジン	mg/L	-	-	-										0.003	年1回	
21	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-										0.02	年1回	
22	ベンゼン	mg/L	-	-	-										0.01	年1回	
23	セレン	mg/L	-	-	-										0.01	年1回	
24	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-										0.05	年1回	
25	クロロエチレン	mg/L	-	-	-										0.002	年1回	
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-										10	年2回	
27	ふっ素	mg/L	-	-	-										0.8	年2回	
28	ほう素	mg/L	-	-	-										1	年2回	
29	水素イオン濃度 (pH)	-	7.9	7.9	8.0										-	常時	
30	電気伝導率 (EC)	mS/m	15	15	16										-	常時	
31	塩化物イオン	mg/L	7.4	7.0	7.0										-	年12回	
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-										1	年1回	
33	ナトリウムイオン	mg/L	-	-	-										-	年1回	
34	カリウムイオン	mg/L	-	-	-										-	年1回	
35	カルシウムイオン	mg/L	-	-	-										-	年1回	
36	マグネシウムイオン	mg/L	-	-	-										-	年1回	
37	硫酸イオン	mg/L	-	-	-										-	年1回	
38	重炭酸イオン	mg/L	-	-	-										-	年1回	
異常の有無			無	無	無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	※pH, ECは常時観測による

浸出水原水の水質検査記録

年 度	令 和 元 年 度											採 水 地 点				
	調 査 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月		2 月	3 月		
項 目	試 料 採 取 日 :	9 日	1 5 日	5 日										浸出水ビット		
	天 候 :	晴れ	晴れ	晴れ												
	気 温 :	℃	18.5	19.2	20.9											
	水 温 :	℃	18.5	19.7	22.3											
No.	検 査 項 目	単 位	検 査 結 果											測 定 回 数		
1	アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-										年 1 回	
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-										年 1 回	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-										年 1 回	
4	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-										年 1 回	
5	有機燐化合物	mg/L	-	-	-										年 1 回	
6	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-										年 1 回	
7	砒素及びその化合物	mg/L	-	-	-										年 1 回	
8	シアン化合物	mg/L	-	-	-										年 1 回	
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	-	-	-										年 1 回	
10	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
11	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
12	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
13	四塩化炭素	mg/L	-	-	-										年 1 回	
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
20	チウラム	mg/L	-	-	-										年 1 回	
21	シマジン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
22	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-										年 1 回	
23	ベンゼン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
24	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-										年 1 回	
25	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
26	ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-										年 1 回	
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-										年 1 回	
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-										年 1 回	
29	水素イオン濃度 (pH)	-	7.4	7.5	7.6										毎 日	
30	生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	110	36	35										年 1 2 回	
31	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	450	310	350										年 1 2 回	
32	浮遊物質 (SS)	mg/L	63	14	20										年 1 2 回	
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	-	-	-										年 1 回	
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)	mg/L	-	-	-										年 1 回	
35	フェノール類含有量	mg/L	-	-	-										年 1 回	
36	銅含有量	mg/L	-	-	-										年 1 回	
37	亜鉛含有量	mg/L	-	-	-										年 1 回	
38	溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-										年 1 回	
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-										年 1 回	
40	クロム含有量	mg/L	-	-	-										年 1 回	
41	大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-										年 1 回	
42	窒素含有量	mg/L	320	290	240										年 1 2 回	
43	燐含有量	mg/L	-	-	-										年 1 回	
44	電気伝導率 (EC)	mS/m	4946	4643	4279										毎 日	
45	塩化物イオン	mg/L	16000	13000	15000										年 1 2 回	
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-										年 1 回	
47	ナトリウムイオン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
48	カリウムイオン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
49	カルシウムイオン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
50	マグネシウムイオン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
51	硫酸イオン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
52	重炭酸イオン	mg/L	-	-	-										年 1 回	
異 常 の 有 無			無	無	無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	※pH, ECは常時観測による

浸出水処理水の水質検査記録

年 度		令 和 元 年 度											採 水 地 点			
項 目	調 査 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	散 水 貯 水 槽		
	試 料 採 取 日 :	9 日	1 5 日	5 日												
	天 候 :	晴れ	晴れ	晴れ												
	気 温 :	℃	22.9	26.4	29.3											
	水 温 :	℃	22.1	27.0	29.0											
No.	検 査 項 目	単 位	検 査 結 果											管 理 基 準	測 定 回 数	
1	アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-									検出されないこと	年2回	
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-									0.005	年2回	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-									0.03	年2回	
4	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-									0.1	年2回	
5	有機燐化合物	mg/L	-	-	-									1	年2回	
6	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-									0.5	年2回	
7	砒素及びその化合物	mg/L	-	-	-									0.1	年2回	
8	シアン化合物	mg/L	-	-	-									1	年2回	
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	-	-	-									0.003	年2回	
10	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-									0.1	年2回	
11	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-									0.1	年2回	
12	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-									0.2	年2回	
13	四塩化炭素	mg/L	-	-	-									0.02	年2回	
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-									0.04	年2回	
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-									1	年2回	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-									0.4	年2回	
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-									3	年2回	
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-									0.06	年2回	
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-									0.02	年2回	
20	チウラム	mg/L	-	-	-									0.06	年2回	
21	シマジン	mg/L	-	-	-									0.03	年2回	
22	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-									0.2	年2回	
23	ベンゼン	mg/L	-	-	-									0.1	年2回	
24	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-									0.1	年2回	
25	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-									0.5	年2回	
26	ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-									50	年2回	
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-									15	年2回	
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-									200	年2回	
29	水素イオン濃度 (pH)	-	7.0	6.9	6.9									5.8-8.6	毎日	
30	生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	5.1	3.1	4.8									60	年12回	
31	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	2.4	1.7	3.9									90	年12回	
32	浮遊物質 (SS)	mg/L	5未満	5未満	5未満									60	年12回	
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	-	-	-									5	年2回	
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	-	-	-									30	年2回	
35	フェノール類含有量	mg/L	-	-	-									5	年2回	
36	銅含有量	mg/L	-	-	-									3	年2回	
37	亜鉛含有量	mg/L	-	-	-									2	年2回	
38	溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-									10	年2回	
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-									10	年2回	
40	クロム含有量	mg/L	-	-	-									2	年2回	
41	大腸菌群数	個/cm ³	0	0	0									3000	年12回	
42	窒素含有量	mg/L	0.50	0.37	0.64									120	年12回	
43	燐含有量	mg/L	0.05	0.09	0.05									16	年12回	
44	電気伝導率 (EC)	mS/m	105	97	86									-	毎日	
45	塩化物イオン	mg/L	43	60	50									-	年12回	
46	カルシウムイオン	mg/L	12	15	12									-	年12回	
47	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-									10	年2回	
異常の有無			無	無	無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	※pH, ECは常時観測による