

廃棄物処理施設維持管理記録簿(令和3年12月)

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

種類	数量 (t)	
	12月	累計
燃え殻	1,004.64	53,422.04
汚泥	152.12	29,156.31
廃プラスチック類	189.86	3,436.16
紙くず	6.05	257.10
木くず	92.91	11,122.07
繊維くず		190.48
動植物性残さ	25.03	350.33
ゴムくず		
金属くず	4.97	228.97
ガラスくず, コンクリートくず及び陶磁器くず	433.61	19,544.01
鉱さい	28.86	1,153.56
がれき類	267.55	40,425.82
ばいじん	878.91	12,145.36
13号廃棄物	73.06	2,754.45
産業廃棄物計	3,157.57	174,186.66
燃え殻	143.49	55,387.85
ばいじん	10.29	5,835.60
がれき類		87.97
一般廃棄物計	153.78	61,311.42
合計	3,311.35	235,498.08

施設の点検

	擁壁等及び遮水工	調整槽	浸出水処理施設
点検日	営業日全日	営業日全日	営業日全日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日

水質検査の状況

採取場所	地下水		浸出水(原水)	浸出水(処理水)
	地下水観測井	観測井2地点	浸出水ピット	浸出水処理施設
採取日	12月2日(常時)		12月2日	12月2日
結果の得られた日	12月10日		12月10日	12月10日
水質結果	別表のとおり		別表のとおり	別表のとおり

残余容量

測定日	—
測定結果	—

大気質の測定結果

調査場所	敷地境界
調査日	—
粉じん(mg/m3)	—

騒音・振動の測定結果

調査場所	敷地境界	
調査日	—	
騒音(dB)	—	—
振動(dB)	—	—

悪臭の測定結果

調査場所	敷地境界
調査日	—
臭気濃度	—

特定悪臭物質(ppm)			
アンモニア	—	イソバレラルデヒド	—
メチルメルカプタン	—	イソブタノール	—
硫化水素	—	酢酸エチル	—
硫化メチル	—	メチルイソブチルケトン	—
二硫化メチル	—	トルエン	—
トリメチルアミン	—	スチレン	—
アセトアルデヒド	—	キシレン	—
プロピオンアルデヒド	—	プロピオン酸	—
ノルマルブチルアルデヒド	—	ノルマル酪酸	—
イソブチルアルデヒド	—	ノルマル吉草酸	—
ノルマルバレラルデヒド	—	イソ吉草酸	—

河川水の測定結果

調査日	—	—
調査場所	阿茂瀬川	勝目川
pH	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—
塩化物イオン(mg/L)	—	—
SS(mg/L)	—	—
カドミウム(mg/L)	—	—
全シアン(mg/L)	—	—
鉛(mg/L)	—	—
六価クロム(mg/L)	—	—
砒素(mg/L)	—	—
総水銀(mg/L)	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	—	—
ふっ素(mg/L)	—	—
ほう素(mg/L)	—	—
セレン(mg/L)	—	—

地下水・浸出水の常時測定結果(令和3年12月)

検査項目	単位	採水地点	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	
		浸出水ピット	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
		散水貯水槽	6.6	6.8	6.5	6.5	—	6.8	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		浸出水ピット	4068	4072	3996	4000	3953	3879	3861	3891	3843	3890	
		散水貯水槽	100	85	111	108	—	110	112	111	113	115	

検査項目	単位	採水地点	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8
		浸出水ピット	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4
		散水貯水槽	6.7	6.8	6.5	6.3	6.3	—	7.1	—	—	—
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	16	16	16	16	16	15	13	14	14	15
		浸出水ピット	3904	3916	3849	3796	3703	3730	3648	3803	3784	3754
		散水貯水槽	117	115	112	110	110	—	109	—	—	—

検査項目	単位	採水地点	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
		浸出水ピット	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
		散水貯水槽	6.5	6.5	6.4	6.4	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	—
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16
		浸出水ピット	3666	3548	3549	3583	3597	3614	3572	3510	3509	3527	3485	
		散水貯水槽	111	114	116	111	109	104	104	107	108	105	—	

地下水の水質検査記録（地下水ピット）

項目	年度		令和3年度											採水地点	
	調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		
	試料採取日:		8日	13日	3日	1日	5日	2日	7日	4日	2日				
	天気候:		曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
気温:		℃	18.5	20.6	21.2	22.6	22.8	23.1	22.8	21.2	16.8				
水温:		℃	19.4	18.8	17.7	20.1	20.9	21.4	22.2	21.7	18.2				
No.	検査項目	単位	検査結果											管理基準	測定回数
1	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	年2回
2	総水銀	mg/L	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	0.0005	年2回	
3	カドミウム	mg/L	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	0.003	年2回	
4	鉛	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	0.01	年2回	
5	六価クロム	mg/L	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	0.05	年2回	
6	砒素	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	0.01	年2回	
7	全シアン	mg/L	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	年2回	
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	年1回	
9	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	年1回	
10	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	年1回	
11	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	年1回	
12	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	年1回	
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	年1回	
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	年1回	
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	年1回	
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	年1回	
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	年1回	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	年1回	
19	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	年1回	
20	シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	年1回	
21	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	年1回	
22	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	年1回	
23	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	年1回	
24	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	年1回	
25	クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	年1回	
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	0.42	-	-	-	-	-	-	10	年2回	
27	ふっ素	mg/L	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	-	0.8	年2回	
28	ほう素	mg/L	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	1	年2回	
29	水素イオン濃度 (pH)	-	7.9	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.9	8.1	7.8	-	-	常時	
30	電気伝導率 (EC)	mS/m	16	14	14	15	16	16	17	17	15	-	-	常時	
31	塩化物イオン	mg/L	7.5	5.7	6.4	6.4	6.9	6.9	7.2	7.5	7.3	-	-	年12回	
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	年1回	
33	ナトリウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
34	カリウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
35	カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
36	マグネシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
37	硫酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
38	重炭酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	有/無	有/無	有/無	※pH, ECは常時観測による

地下水の水質検査記録（観測井No.1（上流側））

項目	年度		令和3年度											採水地点	
	調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		
	試料採取日		8日	13日	3日	1日	5日	2日	7日	4日	2日				
	天候		曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	℃	18.4	24.4	22.6	26.6	32.2	29.9	28.5	20.4	10.5				
	水温	℃	19.7	20.6	20.3	20.9	22.1	21.1	20.3	20.2	19.7				
No.	検査項目	単位	検査結果											管理基準	測定回数
1	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	年2回
2	総水銀	mg/L	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	0.0005	年2回	
3	カドミウム	mg/L	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	0.003	年2回	
4	鉛	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	0.01	年2回	
5	六価クロム	mg/L	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	0.05	年2回	
6	砒素	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	0.01	年2回	
7	全シアン	mg/L	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	年2回	
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	年1回	
9	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	年1回	
10	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	年1回	
11	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	年1回	
12	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	年1回	
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	年1回	
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	年1回	
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	年1回	
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	年1回	
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	年1回	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	年1回	
19	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	年1回	
20	シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	年1回	
21	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	年1回	
22	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	年1回	
23	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	年1回	
24	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	年1回	
25	クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	年1回	
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	0.92	-	-	-	-	-	-	10	年2回	
27	ふっ素	mg/L	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	-	0.8	年2回	
28	ほう素	mg/L	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	1	年2回	
29	水素イオン濃度 (pH)	-	6.3	6.7	6.6	6.6	6.4	6.5	6.3	6.7	6.6	-	-	年12回	
30	電気伝導率 (EC)	mS/m	19.6	16.3	17.2	16.4	18.7	17.5	19.9	18.8	16.7	-	-	年12回	
31	塩化物イオン	mg/L	4.6	4.3	4.2	3.8	4.2	3.8	4.1	4.7	3.3	-	-	年12回	
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	年1回	
33	ナトリウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
34	カリウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
35	カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
36	マグネシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
37	硫酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
38	重炭酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	有/無	有/無	有/無	

地下水の水質検査記録（観測井No. 2（下流側））

項目	年 度		令 和 3 年 度											採 水 地 点				
	調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月			3 月		
	試 料 採 取 日：		8 日	1 3 日	3 日	1 日	5 日	2 日	7 日	4 日	2 日							
	天 候：		曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ							
	気 温：	℃	15.7	24.1	22.3	26.5	31.8	29.7	26.3	19.6	10.5							
水 温：	℃	18.4	18.9	18.6	18.5	19.0	19.2	18.3	19.0	17.6								
No.	検 査 項 目	単 位	検 査 結 果											管 理 基 準	測 定 回 数			
1	アルキル水銀	mg/L	検出されず	—	—	検出されず	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	年2回
2	総水銀	mg/L	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005	年2回
3	カドミウム	mg/L	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	年2回
4	鉛	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	年2回
5	六価クロム	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	年2回
6	砒素	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	年2回
7	全シアン	mg/L	検出されず	—	—	検出されず	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	年2回
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されず	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	年1回
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	年1回
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	年1回
11	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	年1回
12	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	年1回
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004	年1回
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	年1回
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	年1回
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	年1回
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	年1回
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	年1回
19	チウラム	mg/L	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	年1回
20	シマジン	mg/L	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	年1回
21	チオベンカルブ	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	年1回
22	ベンゼン	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	年1回
23	セレン	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	年1回
24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	年1回
25	クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	年1回
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.91	—	—	0.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	年2回
27	ふっ素	mg/L	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	年2回
28	ほう素	mg/L	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	年2回
29	水素イオン濃度 (pH)	—	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.0	—	—	—	—	—	—	年12回
30	電気伝導率 (EC)	mS/m	12.5	13.6	13.7	12.8	13.5	14.0	14.0	12.5	13.8	—	—	—	—	—	—	年12回
31	塩化物イオン	mg/L	5.2	5.3	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.1	5.5	—	—	—	—	—	—	年12回
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.048	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	年1回
33	ナトリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	年1回
34	カリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	年1回
35	カルシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	年1回
36	マグネシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	年1回
37	硫酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	年1回
38	重炭酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	年1回
異 常 の 有 無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	有/無	有/無	有/無				

浸出水原水の水質検査記録

年 度	令和3年度												探水地点		
	調 査 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	
項 試料採取日:	8日	13日	3日	1日	5日	2日	7日	4日	2日					浸出水ピット	
目 天 候:	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ						
気 温:	18.7℃	20.9	21.1	20.8	23.2	23.3	25.3	21.0	16.7						
水 温:	19.7℃	21.2	21.7	21.9	24.7	24.6	24.4	21.4	19.7						
No.	検 査 項 目	単 位	検 査 結 果											測 定 回 数	
1	アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
4	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
5	有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
6	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
7	砒素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
8	シアン化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
10	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
11	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
12	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
13	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
20	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
21	シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
22	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
23	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
24	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
25	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
26	ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
29	水素イオン濃度 (pH)	-	7.2	7.0	7.1	6.9	6.9	6.7	6.7	6.8	7.4		毎日		
30	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	13	4.9	6.8	7.4	4.1	6.2	6.4	4.7	23		年12回		
31	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	130	110	110	97	94	94	92	99	150		年12回		
32	浮遊物質 (SS)	mg/L	10	8	8	8	6	5	7	6	30		年12回		
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
35	フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
36	銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
37	亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
38	溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
40	クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
41	大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
42	窒素含有量	mg/L	140	160	130	130	120	120	150	150	170		年12回		
43	磷含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
44	電気伝導率 (EC)	mS/m	4913	4320	3638	3532	3744	3593	3527	3333	4072		毎日		
45	塩化物イオン	mg/L	20000	18000	14000	14000	15000	14000	13000	13000	16000		年12回		
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
47	ナトリウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
48	カリウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
49	カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
50	マグネシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
51	硫酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
52	重炭酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	有/無	有/無	有/無	※pH, ECは常時観測による

浸出水処理水の水質検査記録

年 度		令 和 3 年 度											採 水 地 点		
項 目	調 査 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	散 水 貯 水 槽	
	試 料 採 取 日 :	8 日	1 3 日	3 日	1 日	5 日	2 日	7 日	4 日	2 日					
	天 候 :	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
	気 温 :	℃	21.4	26.3	25.3	26.3	32.7	31.7	28.6	24.0	19.7				
水 温 :	℃	25.9	27.7	28.8	27.9	32.8	32.8	31.8	27.1	24.0					
No.	検 査 項 目	単 位	検 査 結 果											管 理 基 準	測 定 回 数
1	アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	検出されず	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	年2回
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005	年2回
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.03	年2回
4	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1	年2回
5	有機燐化合物	mg/L	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	1	年2回
6	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	0.04未満	—	—	—	—	—	—	—	0.5	年2回
7	砒素及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1	年2回
8	シアン化合物	mg/L	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1	年2回
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003	年2回
10	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1	年2回
11	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1	年2回
12	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2	年2回
13	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02	年2回
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04	年2回
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	1	年2回
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.04未満	—	—	—	—	—	—	—	0.4	年2回
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	3	年2回
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—	0.06	年2回
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02	年2回
20	チウラム	mg/L	—	—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—	0.06	年2回
21	シマジン	mg/L	—	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.03	年2回
22	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2	年2回
23	ベンゼン	mg/L	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1	年2回
24	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1	年2回
25	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.5	年2回
26	ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	50	年2回
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—	15	年2回
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	200	年2回
29	水素イオン濃度 (pH)	—	6.8	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	5.8-8.6	毎日
30	生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.7	0.5	0.7	0.9	3.3	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6			60	年12回
31	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	0.8	1.1	2.3	1.0	1.2	1.5	1.0	1.1	1.9			90	年12回
32	浮遊物質 (SS)	mg/L	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満			60	年12回
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	—	—	—	2.5未満	—	—	—	—	—	—	—	5	年2回
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	—	—	—	2.5未満	—	—	—	—	—	—	—	30	年2回
35	フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	5	年2回
36	銅含有量	mg/L	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	3	年2回
37	亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	2	年2回
38	溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	10	年2回
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	10	年2回
40	クロム含有量	mg/L	—	—	—	0.04未満	—	—	—	—	—	—	—	2	年2回
41	大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	年12回
42	窒素含有量	mg/L	0.33	0.41	0.53	0.22	0.30	0.50	0.46	0.47	0.70			120	年12回
43	炭含有量	mg/L	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04			16	年12回
44	電気伝導率 (EC)	mS/m	91	82	85	86	83	84	86	80	85			—	毎日
45	塩化物イオン	mg/L	81	96	85	74	110	120	120	110	130			—	年12回
46	カルシウムイオン	mg/L	6.6	11	9.3	9.4	13	7.5	10	7.9	7.7			—	年12回
47	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	0.025	—	—	—	—	—	—	—	10	年2回
異 常 の 有 無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	有/無	有/無	有/無	※pH, ECは常時観測による