

廃棄物処理施設維持管理記録簿(令和7年1月)

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

種類	数量 (t)	
	1月	累計
燃え殻	1,022.68	81,459.60
汚泥	183.41	38,266.84
廃プラスチック類	220.96	7,829.56
紙くず	2.65	297.75
木くず	149.47	15,951.62
繊維くず		190.48
動植物性残さ		799.75
ゴムくず		
金属くず		334.52
ガラスくず, コンクリートくず及び陶磁器くず	316.97	32,351.10
鉱さい		1,780.93
がれき類	775.46	64,982.17
ばいじん	813.33	23,618.77
13号廃棄物	32.11	4,689.22
産業廃棄物計	3,517.04	272,552.31
燃え殻	279.62	83,778.98
ばいじん	129.19	9,119.63
がれき類		87.97
一般廃棄物計	408.81	92,986.58
合計	3,925.85	365,538.89

施設の点検

	擁壁等及び遮水工	調整槽	浸出水処理施設
点検日	営業日全日	営業日全日	営業日全日
異状の有無	無	無	無
	年 月 日	年 月 日	年 月 日

水質検査の状況

採取場所	地下水		浸出水(原水)	浸出水(処理水)
	地下水ピット	観測井2地点	浸出水ピット	浸出水処理施設
採取日	1月9日(常時)		1月9日	1月9日
結果の得られた日	1月29日		1月29日	1月29日
水質結果	別表のとおり		別表のとおり	別表のとおり

残余容量

測定日	—
測定結果	—

大気質の測定結果

調査場所	敷地境界
調査日	—
粉じん(mg/m3)	—

騒音・振動の測定結果

調査場所	敷地境界	
	調査日	
騒音(dB)	—	—
振動(dB)	—	—

臭気の測定結果

調査場所	敷地境界
調査日	1月20日
臭気濃度	10未満

特定悪臭物質(ppm)			
アンモニア	0.1未満	イソバレルアルデヒド	0.002未満
メチルメルカプタン	0.001未満	イソブタノール	0.1未満
硫化水素	0.001未満	酢酸エチル	0.2未満
硫化メチル	0.001未満	メチルイソブチルケトン	0.2未満
二硫化メチル	0.001未満	トルエン	1未満
トリメチルアミン	0.001未満	スチレン	0.03未満
アセトアルデヒド	0.005未満	キシレン	0.1未満
プロピオンアルデヒド	0.005未満	プロピオン酸	0.003未満
ノルマルブチルアルデヒド	0.002未満	ノルマル酪酸	0.001未満
イソブチルアルデヒド	0.002未満	ノルマル吉草酸	0.0009未満
ノルマルバレルアルデヒド	0.002未満	イソ吉草酸	0.001未満

河川水の測定結果

調査日	1月17日	1月17日
調査場所	阿茂瀬川	勝目川
pH	7.6	8.2
電気伝導率(mS/m)	6.9	11.5
塩化物イオン(mg/L)	7.6	8.2
SS(mg/L)	2未満	2未満
カドミウム(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満
全シアン(mg/L)	検出されず	検出されず
鉛(mg/L)	0.001未満	0.001未満
六価クロム(mg/L)	0.002未満	0.002未満
砒素(mg/L)	0.001未満	0.001未満
総水銀(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.41	0.42
ふっ素(mg/L)	0.08未満	0.09
ほう素(mg/L)	0.1未満	0.1未満
セレン(mg/L)	0.001未満	0.001未満

地下水・浸出水の常時測定結果(令和7年1月)

検査項目	単位	採水地点	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
		浸出水ピット	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4
		散水貯水槽	—	—	7.8	—	—	7.0	6.4	6.4	6.6	—
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		浸出水ピット	7437	7437	7434	7448	7443	7439	7443	7444	7436	7465
		散水貯水槽	—	—	150	—	—	150	149	128	121	—

検査項目	単位	採水地点	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
		浸出水ピット	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
		散水貯水槽	—	—	—	7.6	6.5	6.4	6.5	—	—	7.0
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		浸出水ピット	7475	7456	7464	7468	7463	7474	7467	7471	7455	7455
		散水貯水槽	—	—	—	145	151	151	169	—	—	179

検査項目	単位	採水地点	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	
		浸出水ピット	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5
		散水貯水槽	6.3	6.3	6.4	6.4	—	—	6.9	6.4	6.4	6.4	6.5	6.7
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		浸出水ピット	7473	7493	7487	7470	7471	7494	7489	7500	7517	7533	7539	
		散水貯水槽	180	170	183	162	—	—	180	185	175	165	181	

地下水の水質検査記録（地下水ピット）

項目	年度		令和6年度											探水地点		
	調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	地下水ピット	
	試料採取日:		11日	9日	6日	9日	1日	5日	3日	7日	5日	9日				
	天候:		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
気温:	℃	17.6	18.8	19.8	22.2	22.5	22.1	22.6	21.7	20.2	19.5					
水温:	℃	18.6	18.5	19.2	20.3	21.7	21.2	21.9	21.6	20.6	20.9					
No.	検査項目	単位	検査結果											管理基準	測定回数	
1	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	検出されず		検出されないこと	年2回	
2	総水銀	mg/L	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満		0.0005	年2回	
3	カドミウム	mg/L	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満		0.003	年2回	
4	鉛	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満		0.01	年2回	
5	六価クロム	mg/L	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満		0.05	年2回	
6	砒素	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満		0.01	年2回	
7	全シアン	mg/L	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	検出されず		検出されないこと	年2回	
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されず		検出されないこと	年1回	
9	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満		0.01	年1回	
10	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満		0.01	年1回	
11	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満		0.02	年1回	
12	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満		0.002	年1回	
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満		0.004	年1回	
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満		0.1	年1回	
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満		0.04	年1回	
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満		1	年1回	
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満		0.006	年1回	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満		0.002	年1回	
19	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満		0.006	年1回	
20	シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満		0.003	年1回	
21	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満		0.02	年1回	
22	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満		0.01	年1回	
23	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満		0.01	年1回	
24	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満		0.05	年1回	
25	クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満		0.002	年1回	
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	0.35	-	-	-	-	-	0.38		10	年2回	
27	ふっ素	mg/L	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	0.11		0.8	年2回	
28	ほう素	mg/L	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満		1	年2回	
29	水素イオン濃度 (pH)	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.9	7.8	7.9		-	常時	
30	電気伝導率 (EC)	mS/m	14	13	14	15	16	15	14	15	15	15		-	常時	
31	塩化物イオン	mg/L	6.3	6.3	6.1	6.5	6.2	6.1	4.9	6.6	6.7	8.8		-	年12回	
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.057		1	年1回	
33	ナトリウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1		-	年1回	
34	カリウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8		-	年1回	
35	カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		-	年1回	
36	マグネシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1		-	年1回	
37	硫酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7		-	年1回	
38	重炭酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.0		-	年1回	
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有/無	有/無	※pH, ECは常時観測による	

地下水の水質検査記録（観測井No.1（上流側））

項目	年度		令和6年度											採水地点		
	調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	試料採取日:		11日	9日	6日	9日	1日	5日	3日	7日	5日	9日				
	天候:		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
気温:	℃	19.6	22.4	24.5	32.5	36.7	31.6	28.1	21.0	14.0	6.0					
水温:	℃	19.4	20.8	19.6	21.2	22.9	20.8	20.5	20.7	19.6	17.2					
No.	検査項目	単位	検査結果											管理基準	測定回数	
1	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	検出されず	—	—	—	—	—	検出されず		検出されないこと	年2回	
2	総水銀	mg/L	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	0.0005未満		0.0005	年2回	
3	カドミウム	mg/L	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	0.0003未満		0.003	年2回	
4	鉛	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	0.001未満		0.01	年2回	
5	六価クロム	mg/L	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	0.002未満		0.05	年2回	
6	砒素	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	0.001未満		0.01	年2回	
7	全シアン	mg/L	—	—	—	検出されず	—	—	—	—	—	検出されず		検出されないこと	年2回	
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されず		検出されないこと	年1回	
9	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満		0.01	年1回	
10	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満		0.01	年1回	
11	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満		0.02	年1回	
12	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満		0.002	年1回	
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満		0.004	年1回	
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満		0.1	年1回	
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満		0.04	年1回	
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満		1	年1回	
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0006未満		0.006	年1回	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満		0.002	年1回	
19	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0006未満		0.006	年1回	
20	シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満		0.003	年1回	
21	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満		0.02	年1回	
22	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満		0.01	年1回	
23	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満		0.01	年1回	
24	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満		0.05	年1回	
25	クロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満		0.002	年1回	
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	0.84	—	—	—	—	—	0.30		10	年2回	
27	ふっ素	mg/L	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	0.10		0.8	年2回	
28	ほう素	mg/L	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	0.1未満		1	年2回	
29	水素イオン濃度 (pH)	—	6.9	7.0	6.6	6.7	6.5	6.7	6.9	6.9	6.8	6.5		—	年12回	
30	電気伝導率 (EC)	mS/m	17	16.9	17.6	17.0	16.2	16.7	16.7	18.5	17.3	16.9		—	年12回	
31	塩化物イオン	mg/L	4.2	3.8	3.7	3.2	3.0	3.0	3.0	3.3	3.2	4.0		—	年12回	
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.061		1	年1回	
33	ナトリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9		—	年1回	
34	カリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0		—	年1回	
35	カルシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15		—	年1回	
36	マグネシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6		—	年1回	
37	硫酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31		—	年1回	
38	重炭酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3		—	年1回	
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有/無	有/無		

地下水の水質検査記録（観測井No. 2（下流側））

項目	年度		令和6年度										採水地点		
	調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月			2月
	試料採取日:		11日	9日	6日	9日	1日	5日	3日	7日	5日	9日			
	天候:		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
気温:	°C	19.9	20.6	22.9	29.9	36.7	32.8	24.5	17.6	16.0	10.3				
水温:	°C	18.6	19.1	18.7	19.1	19.4	19.6	18.5	18.6	18.2	18.2				
No.	検査項目	単位	検査結果										管理基準	測定回数	
1	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	検出されず	-	検出されないこと	年2回
2	総水銀	mg/L	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	0.0005	年2回
3	カドミウム	mg/L	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	0.003	年2回
4	鉛	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	0.01	年2回
5	六価クロム	mg/L	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	0.05	年2回
6	砒素	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	0.01	年2回
7	全シアン	mg/L	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	検出されず	-	検出されないこと	年2回
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されず	-	検出されないこと	年1回
9	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	0.01	年1回
10	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	0.01	年1回
11	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	0.02	年1回
12	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	0.002	年1回
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	0.004	年1回
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	0.1	年1回
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	0.04	年1回
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	1	年1回
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	0.006	年1回
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	0.002	年1回
19	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	0.006	年1回
20	シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	0.003	年1回
21	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	0.02	年1回
22	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	0.01	年1回
23	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	0.01	年1回
24	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	0.05	年1回
25	クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	0.002	年1回
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	0.63	-	-	-	-	-	0.31	-	10	年2回
27	ふっ素	mg/L	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	0.08未満	-	0.8	年2回
28	ほう素	mg/L	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	1	年2回
29	水素イオン濃度 (pH)	-	6.1	6.2	6.0	6.1	6.0	6.1	6.2	6.3	6.2	6.1	-	-	年12回
30	電気伝導率 (EC)	mS/m	14.6	13.4	13.2	13.0	12.5	13.7	13.8	13.7	13.4	12.2	-	-	年12回
31	塩化物イオン	mg/L	6.0	5.3	5.1	4.9	4.4	4.7	4.8	5.1	4.9	5.3	-	-	年12回
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.058	-	1	年1回
33	ナトリウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	-	-	年1回
34	カリウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	年1回
35	カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	年1回
36	マグネシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	年1回
37	硫酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	-	-	年1回
38	重炭酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.7	-	-	年1回
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有/無	有/無	

浸出水原水の水質検査記録

年 度		令 和 6 年 度											採 水 地 点	
調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
項 目	試 料 採 取 日 :	1 1 日	9 日	6 日	9 日	1 日	5 日	3 日	7 日	5 日	9 日			
	天 候 :	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
	気 温 :	19.3	19.5	21.2	23.2	23.7	23.9	22.6	22.9	20.1	18.3			
	水 温 :	18.4	19.1	22.5	24.1	24.4	24.1	23.7	19.9	17.6	15.7			
No.	検 査 項 目	単 位	検 査 結 果											測 定 回 数
1	アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	検出できず			年 1 回
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満			年 1 回
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22			年 1 回
4	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4			年 1 回
5	有機磷化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満			年 1 回
6	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満			年 1 回
7	砒素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満			年 1 回
8	シアン化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満			年 1 回
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満			年 1 回
10	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満			年 1 回
11	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満			年 1 回
12	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満			年 1 回
13	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満			年 1 回
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満			年 1 回
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満			年 1 回
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04未満			年 1 回
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満			年 1 回
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006未満			年 1 回
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満			年 1 回
20	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006未満			年 1 回
21	シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003未満			年 1 回
22	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満			年 1 回
23	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満			年 1 回
24	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01			年 1 回
25	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05未満			年 1 回
26	ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	15			年 1 回
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9			年 1 回
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	290			年 1 回
29	水素イオン濃度 (pH)	-	6.7	6.6	7.1	7.0	6.8	6.5	6.3	6.2	6.5	6.4		毎日
30	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	5.7	6.1	24	5.8	7.3	5.9	5.0	2.8	5.6	6.8		年 1 2 回
31	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	100	120	230	160	150	120	100	110	120	100		年 1 2 回
32	浮遊物質質量 (SS)	mg/L	5未満	5	19	5未満	5	8	12	7	9	6		年 1 2 回
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5未満		年 1 回
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5未満		年 1 回
35	フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満		年 1 回
36	銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15		年 1 回
37	亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		年 1 回
38	溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11		年 1 回
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17		年 1 回
40	クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満		年 1 回
41	大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		年 1 回
42	窒素含有量	mg/L	300	350	380	390	430	350	290	290	390	390		年 1 2 回
43	磷含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07		年 1 回
44	電気伝導率 (EC)	mS/m	6378	6497	7014	7117	7078	6940	6493	6732	7249	7436		毎日
45	塩化物イオン	mg/L	27,000	27,000	29,000	32,000	28,000	32,000	29,000	30,000	32,000	33,000		年 1 2 回
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000021		年 1 回
47	ナトリウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8300		年 1 回
48	カリウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3700		年 1 回
49	カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8200		年 1 回
50	マグネシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520		年 1 回
51	硫酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930		年 1 回
52	重炭酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8		年 1 回
異 常 の 有 無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	有/無	有/無	※pH, ECは常時観測による

浸出水処理水の水質検査記録

項目	年 度		令 和 6 年 度											採 水 地 点		
	調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月			3 月
	試 料 採 取 日 :		1 1 日	9 日	6 日	9 日	1 日	5 日	3 日	7 日	5 日	9 日				
	天 候 :		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
気 温 :	℃	23.3	22.9	26.0	31.8	32.4	30.5	27.1	20.6	16.4	14.2					
水 温 :	℃	31.4	32.0	33.0	35.2	35.4	35.8	34.1	32.1	26.1	23.6					
No.	検 査 項 目	単 位	検 査 結 果											管理基準	測定回数	
1	アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	検出されず			検出されないこと	年2回
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満			0.005	年2回
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-	0.003未満			0.03	年2回
4	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満			0.1	年2回
5	有機燐化合物	mg/L	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満			1	年2回
6	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満			0.5	年2回
7	砒素及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満			0.1	年2回
8	シアン化合物	mg/L	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満			1	年2回
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満			0.003	年2回
10	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満			0.1	年2回
11	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満			0.1	年2回
12	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満			0.2	年2回
13	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満			0.02	年2回
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	0.004未満			0.04	年2回
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満			1	年2回
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-	0.04未満			0.4	年2回
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満			3	年2回
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	0.006未満	-	-	-	-	-	0.006未満			0.06	年2回
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満			0.02	年2回
20	チウラム	mg/L	-	-	-	0.006未満	-	-	-	-	-	0.006未満			0.06	年2回
21	シマジン	mg/L	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-	0.003未満			0.03	年2回
22	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満			0.2	年2回
23	ベンゼン	mg/L	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満			0.1	年2回
24	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満			0.1	年2回
25	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	0.05未満			0.5	年2回
26	ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	7.2			50	年2回
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-	0.5未満			15	年2回
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	0.47	-	-	-	-	-	0.26			200	年2回
29	水素イオン濃度 (pH)	-	6.8	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.5	7.3	6.6			5.8-8.6	毎日
30	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	5.8	4.1	4.0	5.6	6.1	5.2	5.3	3.9	3.0	3.4			60	年12回
31	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	6.1	9.7	12	3.3	6.1	8.8	11	16	6.5	10			90	年12回
32	浮遊物質 (SS)	mg/L	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満			60	年12回
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	-	-	-	2.5未満	-	-	-	-	-	2.5未満			5	年2回
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	-	-	-	2.5未満	-	-	-	-	-	2.5未満			30	年2回
35	フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満			5	年2回
36	銅含有量	mg/L	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	0.01未満			3	年2回
37	亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.02			2	年2回
38	溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	0.11			10	年2回
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満			10	年2回
40	クロム含有量	mg/L	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満			2	年2回
41	大腸菌群数	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3000	年12回
42	窒素含有量	mg/L	1.2	1.4	1.7	0.82	1.2	1.3	1.9	2.5	1.2	1.8			120	年12回
43	燐含有量	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			16	年12回
44	電気伝導率 (EC)	mS/m	113	109	84	104	98	100	97	98	105	121			-	毎日
45	塩化物イオン	mg/L	140	120	90	140	130	130	110	130	110	80			-	年12回
46	カルシウムイオン	mg/L	4.5	5.0	6.7	3.7	4.8	4.1	4.8	5.3	5.7	1.7			-	年12回
47	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	0.00003	-	-	-	-	-	0.00060			10	年2回
異 常 の 有 無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有/無	有/無	※pH、ECは常時観測による	