

廃棄物処理施設維持管理記録簿(令和7年4月)

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

種類	数量 (t)	
	4 月	累 計
燃え殻	874.01	84,014.62
汚泥	172.14	38,758.20
廃プラスチック類	149.37	8,287.83
紙くず	0.39	299.18
木くず	568.35	16,954.30
繊維くず		190.48
動植物性残さ	16.53	816.28
ゴムくず		
金属くず		344.55
ガラスくず, コンクリートくず及び陶磁器くず	298.51	33,332.01
鉱さい		1,780.93
がれき類	927.25	68,030.08
ばいじん	444.56	25,059.67
13号廃棄物	56.99	4,811.57
産業廃棄物計	3,508.10	282,679.70
燃え殻		89,124.98
ばいじん		9,216.41
がれき類		87.97
一般廃棄物計		98,429.36
合計	3,508.10	381,109.06

施設の点検

	擁壁等及び遮水工	調整槽	浸出水処理施設
点検日	営業日全日	営業日全日	営業日全日
異状の有無	無	無	無
	年 月 日	年 月 日	年 月 日

水質検査の状況

	地下水		浸出水(原水)	浸出水(処理水)
採取場所	地下水 ピット	観測井 2地点	浸出水ピット	浸出水処理施設
採取日	4月10日 (常時)		4月10日	4月10日
結果の得られた日	4月24日		4月24日	4月24日
水質結果	別表のとおり		別表のとおり	別表のとおり

残余容量

測定日	令和7年3月31日
測定結果	450,399.509 m ³

大気質の測定結果

調査場所	敷地境界
調査日	—
粉じん(mg/m3)	—

騒音・振動の測定結果

調査場所	敷地境界	
調査日	—	
騒音 (dB)	—	—
振動 (dB)	—	—

悪臭の測定結果

調査場所	敷地境界		
調査日	—		
臭気濃度	—		
特定悪臭物質 (ppm)			
アンモニア	—	イソバレルアルデヒド	—
メチルメルカプタン	—	イソブタノール	—
硫化水素	—	酢酸エチル	—
硫化メチル	—	メチルイソブチルケトン	—
二硫化メチル	—	トルエン	—
トリメチルアミン	—	スチレン	—
アセトアルデヒド	—	キシレン	—
プロピオンアルデヒド	—	プロピオン酸	—
ノルマルブチルアルデヒド	—	ノルマル酪酸	—
イソブチルアルデヒド	—	ノルマル吉草酸	—
ノルマルバレルアルデヒド	—	イソ吉草酸	—

河川水の測定結果

調査日	—	—
調査場所	阿茂瀬川	勝目川
pH	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—
塩化物イオン(mg/L)	—	—
SS(mg/L)	—	—
カドミウム(mg/L)	—	—
全シアン(mg/L)	—	—
鉛(mg/L)	—	—
六価クロム(mg/L)	—	—
砒素(mg/L)	—	—
総水銀(mg/L)	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	—	—
ふっ素(mg/L)	—	—
ほう素(mg/L)	—	—
セレン(mg/L)	—	—

地下水・浸出水の常時測定結果(令和7年4月)

検 査 項 目	単位	採水地点	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8
		浸出水ピット	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6
		散水貯水槽	6.4	6.4	6.5	6.5	—	—	7.1	6.6	6.5	6.6
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	15	14	15	15	15	15	15	15	15	14
		浸出水ピット	7322	7311	7270	7261	7255	7255	7250	7248	7241	7235
		散水貯水槽	186	186	188	184	—	—	180	189	183	171

検 査 項 目	単位	採水地点	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
		浸出水ピット	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
		散水貯水槽	6.5	—	—	7.6	6.5	6.4	6.5	6.6	—	—
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	13	14	13	14	14	14	14	14	14	14
		浸出水ピット	7154	7135	7119	7176	7166	7168	7150	7085	7079	7080
		散水貯水槽	182	—	—	184	181	176	187	190	—	—

検 査 項 目	単位	採水地点	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	—
		浸出水ピット	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	—
		散水貯水槽	6.9	6.5	6.4	6.5	6.5	—	7.2	6.7	—	6.9	—
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	14	15	14	14	14	14	14	15	15	15	—
		浸出水ピット	7076	7071	7074	6997	6970	6962	6956	6956	6973	6977	—
		散水貯水槽	188	177	165	172	172	—	172	170	—	168	—

地下水の水質検査記録（地下水ピット）

項目	年度		令和7年度												探水地点	
	調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	試料採取日：		10日												地下水ピット	
	天候：		雨													
	気温：℃		18.0													
水温：℃		19.6														
No.	検査項目	単位	検査結果												管理基準	測定回数
1	アルキル水銀	mg/L	－											検出されないこと	年2回	
2	総水銀	mg/L	－											0.0005	年2回	
3	カドミウム	mg/L	－											0.003	年2回	
4	鉛	mg/L	－											0.01	年2回	
5	六価クロム	mg/L	－											0.05	年2回	
6	砒素	mg/L	－											0.01	年2回	
7	全シアン	mg/L	－											検出されないこと	年2回	
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	－											検出されないこと	年1回	
9	トリクロロエチレン	mg/L	－											0.01	年1回	
10	テトラクロロエチレン	mg/L	－											0.01	年1回	
11	ジクロロメタン	mg/L	－											0.02	年1回	
12	四塩化炭素	mg/L	－											0.002	年1回	
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－											0.004	年1回	
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－											0.1	年1回	
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－											0.04	年1回	
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－											1	年1回	
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－											0.006	年1回	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－											0.002	年1回	
19	チウラム	mg/L	－											0.006	年1回	
20	シマジン	mg/L	－											0.003	年1回	
21	チオベンカルブ	mg/L	－											0.02	年1回	
22	ベンゼン	mg/L	－											0.01	年1回	
23	セレン	mg/L	－											0.01	年1回	
24	1,4-ジオキサン	mg/L	－											0.05	年1回	
25	クロロエチレン	mg/L	－											0.002	年1回	
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－											10	年2回	
27	ふっ素	mg/L	－											0.8	年2回	
28	ほう素	mg/L	－											1	年2回	
29	水素イオン濃度（pH）	－	7.8											－	常時	
30	電気伝導率（EC）	mS/m	14											－	常時	
31	塩化物イオン	mg/L	7.6											－	年12回	
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－											1	年1回	
33	ナトリウムイオン	mg/L	－											－	年1回	
34	カリウムイオン	mg/L	－											－	年1回	
35	カルシウムイオン	mg/L	－											－	年1回	
36	マグネシウムイオン	mg/L	－											－	年1回	
37	硫酸イオン	mg/L	－											－	年1回	
38	重炭酸イオン	mg/L	－											－	年1回	
異常の有無			無											※pH, ECは常時観測による		

地下水の水質検査記録（観測井No.1（上流側））

[illegible]

地下水の水質検査記録（観測井No. 2（下流側））

[illegible]

項目	年度		令和7年度											採水地点	
	調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
	試料採取日:		10日												
	天候:		雨												
	気温: ℃		18.2												
水温: ℃		18.2													
No.	検査項目	単位	検査結果											測定回数	
1	アルキル水銀化合物	mg/L	—											年1回	
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—											年1回	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—											年1回	
4	鉛及びその化合物	mg/L	—											年1回	
5	有機燐化合物	mg/L	—											年1回	
6	六価クロム化合物	mg/L	—											年1回	
7	砒素及びその化合物	mg/L	—											年1回	
8	シアン化合物	mg/L	—											年1回	
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	—											年1回	
10	トリクロロエチレン	mg/L	—											年1回	
11	テトラクロロエチレン	mg/L	—											年1回	
12	ジクロロメタン	mg/L	—											年1回	
13	四塩化炭素	mg/L	—											年1回	
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—											年1回	
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—											年1回	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—											年1回	
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—											年1回	
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—											年1回	
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—											年1回	
20	チウラム	mg/L	—											年1回	
21	シマジン	mg/L	—											年1回	
22	チオベンカルブ	mg/L	—											年1回	
23	ベンゼン	mg/L	—											年1回	
24	セレン及びその化合物	mg/L	—											年1回	
25	1,4-ジオキサン	mg/L	—											年1回	
26	ほう素及びその化合物	mg/L	—											年1回	
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	—											年1回	
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—											年1回	
29	水素イオン濃度 (pH)	—	6.6											毎日	
30	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	3.2											年12回	
31	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	120											年12回	
32	浮遊物質量 (SS)	mg/L	6											年12回	
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	—											年1回	
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)	mg/L	—											年1回	
35	フェノール類含有量	mg/L	—											年1回	
36	銅含有量	mg/L	—											年1回	
37	亜鉛含有量	mg/L	—											年1回	
38	溶解性鉄含有量	mg/L	—											年1回	
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	—											年1回	
40	クロム含有量	mg/L	—											年1回	
41	大腸菌群数	個/cm ³	—											年1回	
42	大腸菌数	CFU/mL	—											年1回	
43	窒素含有量	mg/L	400											年12回	
44	燐含有量	mg/L	—											年1回	
45	電気伝導率 (EC)	mS/m	7235											毎日	
46	塩化物イオン	mg/L	33,000											年12回	
47	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—											年1回	
48	ナトリウムイオン	mg/L	—											年1回	
49	カリウムイオン	mg/L	—											年1回	
50	カルシウムイオン	mg/L	—											年1回	
51	マグネシウムイオン	mg/L	—											年1回	
52	硫酸イオン	mg/L	—											年1回	
53	重炭酸イオン	mg/L	—											年1回	
異常の有無			無											※pH、ECは常時観測による	

浸出水処理水の水質検査記録

項目	年 度		令 和 7 年 度											採 水 地 点	
	調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	散水貯水槽
	試 料 採 取 日：		1 0 日												
	天 候：		雨												
	気 温：℃		22. 4												
水 温：℃		25. 9													
No.	検 査 項 目	単位												管理基準	測定回数
1	アルキル水銀化合物	mg/L	－											検出されないこと	年 2 回
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	－											0. 005	年 2 回
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－											0. 03	年 2 回
4	鉛及びその化合物	mg/L	－											0. 1	年 2 回
5	有機燐化合物	mg/L	－											1	年 2 回
6	六価クロム化合物	mg/L	－											0. 5	年 2 回
7	砒素及びその化合物	mg/L	－											0. 1	年 2 回
8	シアン化合物	mg/L	－											1	年 2 回
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	－											0. 003	年 2 回
10	トリクロロエチレン	mg/L	－											0. 1	年 2 回
11	テトラクロロエチレン	mg/L	－											0. 1	年 2 回
12	ジクロロメタン	mg/L	－											0. 2	年 2 回
13	四塩化炭素	mg/L	－											0. 02	年 2 回
14	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	－											0. 04	年 2 回
15	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	－											1	年 2 回
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	－											0. 4	年 2 回
17	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	－											3	年 2 回
18	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	－											0. 06	年 2 回
19	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	－											0. 02	年 2 回
20	チウラム	mg/L	－											0. 06	年 2 回
21	シマジン	mg/L	－											0. 03	年 2 回
22	チオベンカルブ	mg/L	－											0. 2	年 2 回
23	ベンゼン	mg/L	－											0. 1	年 2 回
24	セレン及びその化合物	mg/L	－											0. 1	年 2 回
25	1, 4-ジオキサン	mg/L	－											0. 5	年 2 回
26	ほう素及びその化合物	mg/L	－											50	年 2 回
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	－											15	年 2 回
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	－											200	年 2 回
29	水素イオン濃度（pH）	－	6. 6											5. 8-8. 6	毎日
30	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	5. 7											60	年 1 2 回
31	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	6. 1											90	年 1 2 回
32	浮遊物質（SS）	mg/L	5未満											60	年 1 2 回
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	－											5	年 2 回
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	－											30	年 2 回
35	フェノール類含有量	mg/L	－											5	年 2 回
36	銅含有量	mg/L	－											3	年 2 回
37	亜鉛含有量	mg/L	－											2	年 2 回
38	溶解性鉄含有量	mg/L	－											10	年 2 回
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	－											10	年 2 回
40	クロム含有量	mg/L	－											2	年 2 回
41	大腸菌群数	個/cm ³	0											3000	年 1 2 回
42	大腸菌数	CFU/mL	0											800	年 1 2 回
43	窒素含有量	mg/L	1. 4											120	年 1 2 回
44	燐含有量	mg/L	0. 02											16	年 1 2 回
45	電気伝導率（EC）	mS/m	171											－	毎日
46	塩化物イオン	mg/L	140											－	年 1 2 回
47	カルシウムイオン	mg/L	2. 4											－	年 1 2 回
48	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－											10	年 2 回
異 常 の 有 無			無											※pH、ECは常時観測による	