

廃棄物処理施設維持管理記録簿(令和7年9月)

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

種類	数量 (t)	
	9 月	累 計
燃え殻	709.70	88,408.74
汚泥	1,156.95	41,581.86
廃プラスチック類	64.56	8,722.04
紙くず	0.22	306.74
木くず	84.48	17,408.22
繊維くず		190.48
動植物性残さ	25.62	899.01
ゴムくず		
金属くず	2.17	358.80
ガラスくず, コンクリートくず及び陶磁器くず	402.17	35,341.83
鉱さい		1,780.93
がれき類	609.62	71,351.45
ばいじん	504.63	27,562.54
13号廃棄物	32.27	5,026.61
産業廃棄物計	3,592.39	298,939.25
燃え殻	1,652.71	92,289.47
ばいじん	132.28	9,679.98
がれき類		87.97
一般廃棄物計	1,784.99	102,057.42
合計	5,377.38	400,996.67

施設の点検

	擁壁等及び 遮水工	調整槽	浸出水 処理施設
点検日	営業日全日	営業日全日	営業日全日
異状の有無	無	無	無
	年 月 日	年 月 日	年 月 日

水質検査の状況

	地下水		浸出水(原水)	浸出水(処理水)
採取場所	地下水 ピット	観測井 2地点	浸出水ピット	浸出水処理施設
採取日	9月11日 (常時)		9月11日	9月11日
結果の得られた日	9月25日		9月25日	9月25日
水質結果	別表のとおり		別表のとおり	別表のとおり

残余容量

測定日	—
測定結果	—

大気質の測定結果

調査場所	敷地境界
調査日	—
粉じん(mg/m3)	—

騒音・振動の測定結果

調査場所	敷地境界	
調査日	—	
騒音 (dB)	—	—
振動 (dB)	—	—

悪臭の測定結果

調査場所	敷地境界		
調査日	—		
臭気濃度	—		
特定悪臭物質(ppm)			
アンモニア	—	イソバレルアルデヒド	—
メチルメルカプタン	—	イソブタノール	—
硫化水素	—	酢酸エチル	—
硫化メチル	—	メチルイソブチルケトン	—
二硫化メチル	—	トルエン	—
トリメチルアミン	—	スチレン	—
アセトアルデヒド	—	キシレン	—
プロピオンアルデヒド	—	プロピオン酸	—
ノルマルブチルアルデヒド	—	ノルマル酪酸	—
イソブチルアルデヒド	—	ノルマル吉草酸	—
ノルマルバレルアルデヒド	—	イソ吉草酸	—

河川水の測定結果

調査日	—	—
調査場所	阿茂瀬川	勝目川
pH	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—
塩化物イオン(mg/L)	—	—
SS(mg/L)	—	—
カドミウム(mg/L)	—	—
全シアン(mg/L)	—	—
鉛(mg/L)	—	—
六価クロム(mg/L)	—	—
砒素(mg/L)	—	—
総水銀(mg/L)	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	—	—
ふっ素(mg/L)	—	—
ほう素(mg/L)	—	—
セレン(mg/L)	—	—

地下水・浸出水の常時測定結果(令和7年9月)

検 査 項 目	単位	採水地点	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9
		浸出水ピット	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
		散水貯水槽	7.0	6.8	6.7	6.5	6.8	—	—	7.1	6.8	6.8
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		浸出水ピット	7293	7278	7267	7262	7257	7241	7238	7233	7233	7238
		散水貯水槽	161	156	157	147	158	—	—	161	161	145

検 査 項 目	単位	採水地点	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7
		浸出水ピット	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3
		散水貯水槽	6.8	6.6	—	8.0	—	7.1	6.7	6.6	6.8	6.8
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15
		浸出水ピット	7236	7231	7227	7213	7210	7195	7152	7027	6928	6900
		散水貯水槽	143	153	—	153	—	159	160	169	178	165

検 査 項 目	単位	採水地点	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31 日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	—
		浸出水ピット	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	—
		散水貯水槽	—	7.2	—	7.1	7.0	6.9	—	—	7.0	6.6	—
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	15	15	15	15	15	15	15	15	14	15	—
		浸出水ピット	6856	6778	6707	6679	6668	6675	6673	6683	6686	6693	—
		散水貯水槽	—	163	—	165	153	162	—	—	165	156	—

地下水の水質検査記録（地下水ピット）

項目	年 度		令 和 7 年 度												探 水 地 点	
	調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	地下水ピット	
	試 料 採 取 日：		1 0 日	8 日	1 2 日	3 日	7 日	1 1 日								
	天 候：		雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ								
	気 温：℃		18. 0	20. 2	21. 2	23. 1	22. 7	23. 2								
水 温：℃		19. 6	19. 6	20. 7	21. 1	21. 8	22. 3									
No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果												管理基準	測定回数
1	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	検出されず	－	－							検出されないこと	年 2 回
2	総水銀	mg/L	－	－	－	0. 0005未満	－	－							0. 0005	年 2 回
3	カドミウム	mg/L	－	－	－	0. 0003未満	－	－							0. 003	年 2 回
4	鉛	mg/L	－	－	－	0. 001未満	－	－							0. 01	年 2 回
5	六価クロム	mg/L	－	－	－	0. 002未満	－	－							0. 05	年 2 回
6	砒素	mg/L	－	－	－	0. 001未満	－	－							0. 01	年 2 回
7	全シアン	mg/L	－	－	－	検出されず	－	－							検出されないこと	年 2 回
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	－	－	－	－	－	－							検出されないこと	年 1 回
9	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 01	年 1 回
10	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 01	年 1 回
11	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 02	年 1 回
12	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 002	年 1 回
13	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 004	年 1 回
14	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 1	年 1 回
15	1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 04	年 1 回
16	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							1	年 1 回
17	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 006	年 1 回
18	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 002	年 1 回
19	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 006	年 1 回
20	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 003	年 1 回
21	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 02	年 1 回
22	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 01	年 1 回
23	セレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 01	年 1 回
24	1, 4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 05	年 1 回
25	クロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 002	年 1 回
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	0. 28	－	－							10	年 2 回
27	ふっ素	mg/L	－	－	－	0. 09	－	－							0. 8	年 2 回
28	ほう素	mg/L	－	－	－	0. 1未満	－	－							1	年 2 回
29	水素イオン濃度（pH）	－	7. 8	7. 8	7. 5	7. 8	7. 9	7. 9							－	常時
30	電気伝導率（EC）	mS/m	14	14	14	16	16	16							－	常時
31	塩化物イオン	mg/L	7. 6	6. 9	5. 4	7. 0	6. 9	6. 5							－	年 1 2 回
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－	－							1	年 1 回
33	ナトリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年 1 回
34	カリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年 1 回
35	カルシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年 1 回
36	マグネシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年 1 回
37	硫酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年 1 回
38	重炭酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年 1 回
異 常 の 有 無			無	無	無	無	無	無							※pH、ECは常時観測による	

地下水の水質検査記録（観測井No.1（上流側））

項目	年 度		令 和 7 年 度												探 水 地 点	
	調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	観測井No.1（上流側）	
	試 料 採 取 日：		1 0 日	8 日	1 2 日	3 日	7 日	1 1 日								
	天 候：		雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ								
	気 温：℃		15. 8	27. 3	28. 3	32. 7	30. 9	31. 4								
水 温：℃		19. 8	21. 3	22. 5	22. 0	22. 4	21. 6									
No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果												管理基準	測定回数
1	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	検出されず	－	－							検出されないこと	年 2 回
2	総水銀	mg/L	－	－	－	0. 0005未満	－	－							0. 0005	年 2 回
3	カドミウム	mg/L	－	－	－	0. 0003未満	－	－							0. 003	年 2 回
4	鉛	mg/L	－	－	－	0. 001未満	－	－							0. 01	年 2 回
5	六価クロム	mg/L	－	－	－	0. 002未満	－	－							0. 05	年 2 回
6	砒素	mg/L	－	－	－	0. 001未満	－	－							0. 01	年 2 回
7	全シアン	mg/L	－	－	－	検出されず	－	－							検出されないこと	年 2 回
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	－	－	－	－	－	－							検出されないこと	年 1 回
9	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 01	年 1 回
10	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 01	年 1 回
11	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 02	年 1 回
12	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 002	年 1 回
13	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 004	年 1 回
14	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 1	年 1 回
15	1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 04	年 1 回
16	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							1	年 1 回
17	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 006	年 1 回
18	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 002	年 1 回
19	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 006	年 1 回
20	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 003	年 1 回
21	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 02	年 1 回
22	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 01	年 1 回
23	セレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 01	年 1 回
24	1, 4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 05	年 1 回
25	クロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0. 002	年 1 回
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	0. 60	－	－							10	年 2 回
27	ふっ素	mg/L	－	－	－	0. 11	－	－							0. 8	年 2 回
28	ほう素	mg/L	－	－	－	0. 1未満	－	－							1	年 2 回
29	水素イオン濃度（pH）	－	6. 6	6. 8	6. 6	6. 8	6. 7	6. 5							－	年 1 2 回
30	電気伝導率（EC）	mS/m	17. 2	18. 3	16. 8	17. 8	19. 6	17. 8							－	年 1 2 回
31	塩化物イオン	mg/L	4. 5	5. 0	4. 2	4. 2	4. 2	4. 2							－	年 1 2 回
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－	－							1	年 1 回
33	ナトリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年 1 回
34	カリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年 1 回
35	カルシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年 1 回
36	マグネシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年 1 回
37	硫酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年 1 回
38	重炭酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年 1 回
異 常 の 有 無			無	無	無	無	無	無								

地下水の水質検査記録（観測井No. 2（下流側））

項目	年 度		令 和 7 年 度												採 水 地 点	
	調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	観測井No. 2（下流側）	
	試 料 採 取 日：		1 0 日	8 日	1 2 日	3 日	7 日	1 1 日								
	天 候：		雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ								
	気 温：℃		18. 1	26. 1	31. 3	35. 0	30. 3	31. 4								
水 温：℃			18. 7	19. 2	20. 6	20. 1	21. 0	21. 6								
No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果												管理基準	測定回数
1	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	検出されず	—	—							検出されないこと	年 2 回
2	総水銀	mg/L	—	—	—	0. 0005未満	—	—							0. 0005	年 2 回
3	カドミウム	mg/L	—	—	—	0. 0003未満	—	—							0. 003	年 2 回
4	鉛	mg/L	—	—	—	0. 001未満	—	—							0. 01	年 2 回
5	六価クロム	mg/L	—	—	—	0. 002未満	—	—							0. 05	年 2 回
6	砒素	mg/L	—	—	—	0. 001未満	—	—							0. 01	年 2 回
7	全シアン	mg/L	—	—	—	検出されず	—	—							検出されないこと	年 2 回
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—							検出されないこと	年 1 回
9	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 01	年 1 回
10	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 01	年 1 回
11	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 02	年 1 回
12	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 002	年 1 回
13	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 004	年 1 回
14	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 1	年 1 回
15	1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 04	年 1 回
16	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—							1	年 1 回
17	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 006	年 1 回
18	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 002	年 1 回
19	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 006	年 1 回
20	シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 003	年 1 回
21	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 02	年 1 回
22	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 01	年 1 回
23	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 01	年 1 回
24	1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 05	年 1 回
25	クロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—							0. 002	年 1 回
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	0. 63	—	—							10	年 2 回
27	ふっ素	mg/L	—	—	—	0. 11	—	—							0. 8	年 2 回
28	ほう素	mg/L	—	—	—	0. 1未満	—	—							1	年 2 回
29	水素イオン濃度（pH）	—	6. 0	6. 0	6. 0	6. 2	6. 4	6. 1							—	年 1 2 回
30	電気伝導率（EC）	mS/m	14. 0	15. 3	13. 8	15. 2	15. 0	15. 1							—	年 1 2 回
31	塩化物イオン	mg/L	6. 3	6. 7	6. 1	5. 8	5. 2	5. 5							—	年 1 2 回
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—							1	年 1 回
33	ナトリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	年 1 回
34	カリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	年 1 回
35	カルシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	年 1 回
36	マグネシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	年 1 回
37	硫酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	年 1 回
38	重炭酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—							—	年 1 回
異 常 の 有 無			無	無	無	無	無	無								

浸出水原水の水質検査記録

項目	年 度		令和 7 年 度												採 水 地 点	
	調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月		
	試 料 採 取 日 :		1 0 日	8 日	1 2 日	3 日	7 日	1 1 日								
	天 候 :		雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ								
	気 温 :		℃	18. 2	21. 3	21. 9	23. 1	24. 0	24. 1							
水 温 :		℃	18. 2	19. 3	23. 7	22. 5	25. 0	25. 1								
No.	検 査 項 目		単位	検 査 結 果												測 定 回 数
1	アルキル水銀化合物		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
4	鉛及びその化合物		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
5	有機燐化合物		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
6	六価クロム化合物		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
7	砒素及びその化合物		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
8	シアン化合物		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
10	トリクロロエチレン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
11	テトラクロロエチレン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
12	ジクロロメタン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
13	四塩化炭素		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
14	1, 2-ジクロロエタン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
15	1, 1-ジクロロエチレン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
17	1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
18	1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
19	1, 3-ジクロロプロベン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
20	チウラム		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
21	シマジン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
22	チオベンカルブ		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
23	ベンゼン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
24	セレン及びその化合物		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
25	1, 4-ジオキサン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
26	ほう素及びその化合物		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
27	ふっ素及びその化合物		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
29	水素イオン濃度 (pH)		—	6. 6	6. 9	6. 8	7. 0	6. 3	6. 4						毎日	
30	生物化学的酸素要求量 (BOD)		mg/L	3. 2	6. 5	15	8. 9	2. 7	5. 2						年 1 2 回	
31	化学的酸素要求量 (COD)		mg/L	120	140	180	130	120	130						年 1 2 回	
32	浮遊物質 (SS)		mg/L	6	9	22	8	10	10						年 1 2 回	
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
35	フェノール類含有量		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
36	銅含有量		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
37	亜鉛含有量		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
38	溶解性鉄含有量		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
39	溶解性マンガン含有量		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
40	クロム含有量		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
41	大腸菌群数		個/cm ³	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
42	大腸菌数		CFU/mL	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
43	窒素含有量		mg/L	400	400	470	330	370	400						年 1 2 回	
44	燐含有量		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
45	電気伝導率 (EC)		mS/m	7235	7031	7221	6286	7028	7236						毎日	
46	塩化物イオン		mg/L	33, 000	30, 000	31, 000	27, 000	31, 000	33, 000						年 1 2 回	
47	ダイオキシン類		pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
48	ナトリウムイオン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
49	カリウムイオン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
50	カルシウムイオン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
51	マグネシウムイオン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
52	硫酸イオン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
53	重炭酸イオン		mg/L	—	—	—	—	—	—						年 1 回	
異 常 の 有 無				無	無	無	無	無	無						※pH、ECは常時観測による	

浸出水処理水の水質検査記録

項目	年 度		令 和 7 年 度												採 水 地 点		
	調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	散水貯水槽		
	試 料 採 取 日：		1 0 日	8 日	1 2 日	3 日	7 日	1 1 日									
	天 候：		雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ									
	気 温：℃		22. 4	23. 4	26. 0	29. 9	29. 3	29. 7									
水 温：℃		25. 9	27. 6	31. 8	33. 5	35. 8	34. 1										
No.	検 査 項 目		単位													管理基準	測定回数
1	アルキル水銀化合物		mg/L	—	—	—	検出されず	—	—						検出されないこと	年 2 回	
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		mg/L	—	—	—	0. 0005未満	—	—						0. 005	年 2 回	
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	—	—	—	0. 003未満	—	—						0. 03	年 2 回	
4	鉛及びその化合物		mg/L	—	—	—	0. 01未満	—	—						0. 1	年 2 回	
5	有機燐化合物		mg/L	—	—	—	0. 005未満	—	—						1	年 2 回	
6	六価クロム化合物		mg/L	—	—	—	0. 02未満	—	—						0. 5	年 2 回	
7	砒素及びその化合物		mg/L	—	—	—	0. 01未満	—	—						0. 1	年 2 回	
8	シアン化合物		mg/L	—	—	—	0. 1未満	—	—						1	年 2 回	
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）		mg/L	—	—	—	0. 0005未満	—	—						0. 003	年 2 回	
10	トリクロロエチレン		mg/L	—	—	—	0. 002未満	—	—						0. 1	年 2 回	
11	テトラクロロエチレン		mg/L	—	—	—	0. 0005未満	—	—						0. 1	年 2 回	
12	ジクロロメタン		mg/L	—	—	—	0. 02未満	—	—						0. 2	年 2 回	
13	四塩化炭素		mg/L	—	—	—	0. 002未満	—	—						0. 02	年 2 回	
14	1,2-ジクロロエタン		mg/L	—	—	—	0. 004未満	—	—						0. 04	年 2 回	
15	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	—	—	—	0. 02未満	—	—						1	年 2 回	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	—	—	—	0. 04未満	—	—						0. 4	年 2 回	
17	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	—	—	—	0. 0005未満	—	—						3	年 2 回	
18	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	—	—	—	0. 006未満	—	—						0. 06	年 2 回	
19	1,3-ジクロロプロペン		mg/L	—	—	—	0. 002未満	—	—						0. 02	年 2 回	
20	チウラム		mg/L	—	—	—	0. 006未満	—	—						0. 06	年 2 回	
21	シマジン		mg/L	—	—	—	0. 003未満	—	—						0. 03	年 2 回	
22	チオベンカルブ		mg/L	—	—	—	0. 02未満	—	—						0. 2	年 2 回	
23	ベンゼン		mg/L	—	—	—	0. 01未満	—	—						0. 1	年 2 回	
24	セレン及びその化合物		mg/L	—	—	—	0. 01未満	—	—						0. 1	年 2 回	
25	1,4-ジオキサン		mg/L	—	—	—	0. 05未満	—	—						0. 5	年 2 回	
26	ほう素及びその化合物		mg/L	—	—	—	5. 7	—	—						50	年 2 回	
27	ふっ素及びその化合物		mg/L	—	—	—	0. 5未満	—	—						15	年 2 回	
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/L	—	—	—	0. 71	—	—						200	年 2 回	
29	水素イオン濃度（pH）		—	6. 6	6. 5	6. 8	6. 9	6. 6	6. 8						5. 8-8. 6	毎日	
30	生物化学的酸素要求量（BOD）		mg/L	5. 7	4. 1	6. 2	6. 5	3. 4	4. 3						60	年 1 2 回	
31	化学的酸素要求量（COD）		mg/L	6. 1	7. 0	10	4. 4	7. 8	10						90	年 1 2 回	
32	浮遊物質（SS）		mg/L	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満						60	年 1 2 回	
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）		mg/L	—	—	—	2. 5未満	—	—						5	年 2 回	
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）		mg/L	—	—	—	2. 5未満	—	—						30	年 2 回	
35	フェノール類含有量		mg/L	—	—	—	0. 01未満	—	—						5	年 2 回	
36	銅含有量		mg/L	—	—	—	0. 01未満	—	—						3	年 2 回	
37	亜鉛含有量		mg/L	—	—	—	0. 01未満	—	—						2	年 2 回	
38	溶解性鉄含有量		mg/L	—	—	—	0. 05未満	—	—						10	年 2 回	
39	溶解性マンガン含有量		mg/L	—	—	—	0. 01未満	—	—						10	年 2 回	
40	クロム含有量		mg/L	—	—	—	0. 02未満	—	—						2	年 2 回	
41	大腸菌群数		個/cm ³	0	0	2	0	1	0						3000	年 1 2 回	
42	大腸菌数		CFU/mL	0	0	0	0	0	0						800	年 1 2 回	
43	窒素含有量		mg/L	1. 4	1. 6	2. 2	1. 5	1. 6	1. 7						120	年 1 2 回	
44	燐含有量		mg/L	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 03						16	年 1 2 回	
45	電気伝導率（EC）		mS/m	171	165	165	148	149	143						—	毎日	
46	塩化物イオン		mg/L	140	120	120	160	170	140						—	年 1 2 回	
47	カルシウムイオン		mg/L	2. 4	1. 0	0. 2	2. 8	4. 6	0. 1						—	年 1 2 回	
48	ダイオキシン類		pg-TEQ/L	—	—	—	0. 00065	—	—						10	年 2 回	
異 常 の 有 無				無	無	無	無	無	無						※pH、ECは常時観測による		