# 廃棄物処理施設維持管理記録簿（令和7年11月）

## 埋め立てた廃棄物の種類及び数量

| 種類 | 数量（ｔ） | |
|---|---|---|
| | 11　月 | 累　計 |
| 燃え殻 | 684.94 | 89,821.48 |
| 汚泥 | 185.36 | 41,926.92 |
| 廃プラスチック類 | 107.79 | 8,926.42 |
| 紙くず | 0.06 | 307.77 |
| 木くず | 47.33 | 17,527.45 |
| 繊維くず | | 190.48 |
| 動植物性残さ | | 909.59 |
| ゴムくず | | |
| 金属くず | | 363.32 |
| ガラスくず，コンクリートくず及び陶磁器くず | 386.45 | 36,174.78 |
| 鉱さい | | 1,780.93 |
| がれき類 | 582.64 | 72,705.72 |
| ばいじん | 774.84 | 28,902.75 |
| 13号廃棄物 | 29.07 | 5,109.39 |
| 産業廃棄物計 | 2,798.48 | 304,647.00 |
| 燃え殻 | 302.39 | 92,653.23 |
| ばいじん | | 9,679.98 |
| がれき類 | | 87.97 |
| 一般廃棄物計 | 302.39 | 102,421.18 |
| 合計 | 3,100.87 | 407,068.18 |

## 施設の点検

| | 擁壁等及び遮水工 | 調整槽 | 浸出水処理施設 |
|---|---|---|---|
| 点検日 | 営業日全日 | 営業日全日 | 営業日全日 |
| 異状の有無 | 無 | 無 | 無 |
| | 年　月　日 | 年　月　日 | 年　月　日 |
| | | | |

## 水質検査の状況

| | 地下水 | | 浸出水（原水） | 浸出水（処理水） |
|---|---|---|---|---|
| 採取場所 | 地下水ピット | 観測井2地点 | 浸出水ピット | 浸出水処理施設 |
| 採取日 | 11月6日（常時） | | 11月6日 | 11月6日 |
| 結果の得られた日 | 11月18日 | | 11月18日 | 11月18日 |
| 水質結果 | 別表のとおり | | 別表のとおり | 別表のとおり |

## 残余容量

| | |
|---|---|
| 測定日 | ― |
| 測定結果 | ― |

## 大気質の測定結果

| | |
|---|---|
| 調査場所 | 敷地境界 |
| 調査日 | ― |
| 粉じん（mg/m3） | ― |

## 騒音・振動の測定結果

| 調査場所 | 敷地境界 | |
|---|---|---|
| 調査日 | ― | |
| 騒音（dB） | ― | ― |
| | ― | ― |
| 振動（dB） | ― | ― |

## 悪臭の測定結果

| | |
|---|---|
| 調査場所 | 敷地境界 |
| 調査日 | ― |
| 臭気濃度 | ― |

| 特定悪臭物質（ppm） | | | |
|---|---|---|---|
| アンモニア | ― | イソバレルアルデヒド | ― |
| メチルメルカプタン | ― | イソブタノール | ― |
| 硫化水素 | ― | 酢酸エチル | ― |
| 硫化メチル | ― | メチルイソブチルケトン | ― |
| 二硫化メチル | ― | トルエン | ― |
| トリメチルアミン | ― | スチレン | ― |
| アセトアルデヒド | ― | キシレン | ― |
| プロピオンアルデヒド | ― | プロピオン酸 | ― |
| ノルマルブチルアルデヒド | ― | ノルマル酪酸 | ― |
| イソブチルアルデヒド | ― | ノルマル吉草酸 | ― |
| ノルマルバレルアルデヒド | ― | イソ吉草酸 | ― |

## 河川水の測定結果

| | | |
|---|---|---|
| 調査日 | ― | ― |
| 調査場所 | 阿茂瀬川 | 勝目川 |
| pH | ― | ― |
| 電気伝導率（mS/m） | ― | ― |
| 塩化物イオン（mg/L） | ― | ― |
| SS（mg/L） | ― | ― |
| カドミウム（mg/L） | ― | ― |
| 全シアン（mg/L） | ― | ― |
| 鉛（mg/L） | ― | ― |
| 六価クロム（mg/L） | ― | ― |
| 砒素（mg/L） | ― | ― |
| 総水銀（mg/L） | ― | ― |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L） | ― | ― |
| ふっ素（mg/L） | ― | ― |
| ほう素（mg/L） | ― | ― |
| セレン（mg/L） | ― | ― |

# 地下水・浸出水の常時測定結果（令和7年11月）

| 検　査　項　目 | 単位 | 採水地点 | １日 | ２日 | ３日 | ４日 | ５日 | ６日 | ７日 | ８日 | ９日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度（pH） | ― | 地下水ピット | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 |
| | | 浸出水ピット | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 |
| | | 散水貯水槽 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.1 |
| 電気伝導率（EC） | mS/m | 地下水ピット | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| | | 浸出水ピット | 6609 | 6527 | 6490 | 6516 | 6590 | 6654 | 6700 | 6611 | 6594 | 6788 |
| | | 散水貯水槽 | ― | ― | ― | 136 | 135 | 133 | 142 | ― | ― | 140 |

| 検　査　項　目 | 単位 | 採水地点 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度（pH） | ― | 地下水ピット | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | | 浸出水ピット | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 |
| | | 散水貯水槽 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 6.9 |
| 電気伝導率（EC） | mS/m | 地下水ピット | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | 浸出水ピット | 6935 | 6968 | 7019 | 7065 | 7082 | 7113 | 7163 | 7212 | 7243 | 7264 |
| | | 散水貯水槽 | 135 | 138 | 140 | 142 | 143 | ― | 143 | 142 | 140 | 143 |

| 検　査　項　目 | 単位 | 採水地点 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度（pH） | ― | 地下水ピット | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ― |
| | | 浸出水ピット | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ― |
| | | 散水貯水槽 | 6.4 | 6.9 | 7.6 | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 7.5 | ― |
| 電気伝導率（EC） | mS/m | 地下水ピット | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | ― |
| | | 浸出水ピット | 7287 | 7308 | 7331 | 7356 | 7387 | 7411 | 7416 | 7441 | 7449 | 7454 | ― |
| | | 散水貯水槽 | 148 | 147 | ― | ― | 148 | 150 | 153 | 153 | 152 | ― | ― |

第３－３様式

# 地下水の水質検査記録（地下水ピット）

| 項目 | | | | | | | | | | | | | | 採水地点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | | | 令和７年度 | | | | | | | | | | | | |
| 調査月 | | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | |
| 試料採取日： | | | １０日 | ８日 | １２日 | ３日 | ７日 | １１日 | ２日 | ６日 | | | | | 地下水ピット |
| 天候： | | | 雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | | |
| 気温： | | ℃ | 18.0 | 20.2 | 21.2 | 23.1 | 22.7 | 23.2 | 22.1 | 21.5 | | | | | |
| 水温： | | ℃ | 19.6 | 19.6 | 20.7 | 21.1 | 21.8 | 22.3 | 21.7 | 21.8 | | | | | |
| No. | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | | | | | | | | | | 管理基準 | 測定回数 |
| 1 | アルキル水銀 | mg/L | ― | ― | ― | 検出されず | ― | ― | ― | ― | | | | 検出されないこと | 年２回 |
| 2 | 総水銀 | mg/L | ― | ― | ― | 0.0005未満 | ― | ― | ― | ― | | | | 0.0005 | 年２回 |
| 3 | カドミウム | mg/L | ― | ― | ― | 0.0003未満 | ― | ― | ― | ― | | | | 0.003 | 年２回 |
| 4 | 鉛 | mg/L | ― | ― | ― | 0.001未満 | ― | ― | ― | ― | | | | 0.01 | 年２回 |
| 5 | 六価クロム | mg/L | ― | ― | ― | 0.002未満 | ― | ― | ― | ― | | | | 0.05 | 年２回 |
| 6 | 砒素 | mg/L | ― | ― | ― | 0.001未満 | ― | ― | ― | ― | | | | 0.01 | 年２回 |
| 7 | 全シアン | mg/L | ― | ― | ― | 検出されず | ― | ― | ― | ― | | | | 検出されないこと | 年２回 |
| 8 | ポリ塩化ビフェニル（PCB） | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 検出されないこと | 年１回 |
| 9 | トリクロロエチレン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.01 | 年１回 |
| 10 | テトラクロロエチレン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.01 | 年１回 |
| 11 | ジクロロメタン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.02 | 年１回 |
| 12 | 四塩化炭素 | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.002 | 年１回 |
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.004 | 年１回 |
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.1 | 年１回 |
| 15 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.04 | 年１回 |
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 1 | 年１回 |
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.006 | 年１回 |
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.002 | 年１回 |
| 19 | チウラム | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.006 | 年１回 |
| 20 | シマジン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.003 | 年１回 |
| 21 | チオベンカルブ | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.02 | 年１回 |
| 22 | ベンゼン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.01 | 年１回 |
| 23 | セレン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.01 | 年１回 |
| 24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.05 | 年１回 |
| 25 | クロロエチレン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.002 | 年１回 |
| 26 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | ― | ― | ― | 0.28 | ― | ― | ― | ― | | | | 10 | 年２回 |
| 27 | ふっ素 | mg/L | ― | ― | ― | 0.09 | ― | ― | ― | ― | | | | 0.8 | 年２回 |
| 28 | ほう素 | mg/L | ― | ― | ― | 0.1未満 | ― | ― | ― | ― | | | | 1 | 年２回 |
| 29 | 水素イオン濃度（pH） | - | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | | | | - | 常時 |
| 30 | 電気伝導率（EC） | mS/m | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | | | | - | 常時 |
| 31 | 塩化物イオン | mg/L | 7.6 | 6.9 | 5.4 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 5.8 | 6.8 | | | | - | 年１２回 |
| 32 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 1 | 年１回 |
| 33 | ナトリウムイオン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | - | 年１回 |
| 34 | カリウムイオン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | - | 年１回 |
| 35 | カルシウムイオン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | - | 年１回 |
| 36 | マグネシウムイオン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | - | 年１回 |
| 37 | 硫酸イオン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | - | 年１回 |
| 38 | 重炭酸イオン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | - | 年１回 |
| 異常の有無 | | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | | ※pH，ECは常時観測による | |

第３－３様式

# 地下水の水質検査記録（観測井No.１（上流側））

| 項目 | | | | | | | | | | | | | | 採水地点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年度 | | 令和７年度 | | | | | | | | | | | | |
| | 調査月 | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | | |
| | 試料採取日： | | １０日 | ８日 | １２日 | ３日 | ７日 | １１日 | ２日 | ６日 | | | | | 観測井No.１（上流側） | |
| | 天候： | | 雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | | | |
| | 気温： | ℃ | 15.8 | 27.3 | 28.3 | 32.7 | 30.9 | 31.4 | 30.8 | 26.8 | | | | | | |
| | 水温： | ℃ | 19.8 | 21.3 | 22.5 | 22.0 | 22.4 | 21.6 | 21.6 | 20.5 | | | | | | |
| No. | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | 管理基準 | 測定回数 |
| 1 | アルキル水銀 | mg/L | － | － | － | 検出されず | － | － | － | － | | | | | 検出されないこと | 年２回 |
| 2 | 総水銀 | mg/L | － | － | － | 0.0005未満 | － | － | － | － | | | | | 0.0005 | 年２回 |
| 3 | カドミウム | mg/L | － | － | － | 0.0003未満 | － | － | － | － | | | | | 0.003 | 年２回 |
| 4 | 鉛 | mg/L | － | － | － | 0.001未満 | － | － | － | － | | | | | 0.01 | 年２回 |
| 5 | 六価クロム | mg/L | － | － | － | 0.002未満 | － | － | － | － | | | | | 0.05 | 年２回 |
| 6 | 砒素 | mg/L | － | － | － | 0.001未満 | － | － | － | － | | | | | 0.01 | 年２回 |
| 7 | 全シアン | mg/L | － | － | － | 検出されず | － | － | － | － | | | | | 検出されないこと | 年２回 |
| 8 | ポリ塩化ビフェニル（PCB） | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 検出されないこと | 年１回 |
| 9 | トリクロロエチレン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.01 | 年１回 |
| 10 | テトラクロロエチレン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.01 | 年１回 |
| 11 | ジクロロメタン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.02 | 年１回 |
| 12 | 四塩化炭素 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.002 | 年１回 |
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.004 | 年１回 |
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.1 | 年１回 |
| 15 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.04 | 年１回 |
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 1 | 年１回 |
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.006 | 年１回 |
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.002 | 年１回 |
| 19 | チウラム | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.006 | 年１回 |
| 20 | シマジン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.003 | 年１回 |
| 21 | チオベンカルブ | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.02 | 年１回 |
| 22 | ベンゼン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.01 | 年１回 |
| 23 | セレン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.01 | 年１回 |
| 24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.05 | 年１回 |
| 25 | クロロエチレン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 0.002 | 年１回 |
| 26 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | － | － | － | 0.60 | － | － | － | － | | | | | 10 | 年２回 |
| 27 | ふっ素 | mg/L | － | － | － | 0.11 | － | － | － | － | | | | | 0.8 | 年２回 |
| 28 | ほう素 | mg/L | － | － | － | 0.1未満 | － | － | － | － | | | | | 1 | 年２回 |
| 29 | 水素イオン濃度（pH） | － | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | | | | | － | 年１２回 |
| 30 | 電気伝導率（EC） | mS/m | 17.2 | 18.3 | 16.8 | 17.8 | 19.6 | 17.8 | 19.4 | 19.3 | | | | | － | 年１２回 |
| 31 | 塩化物イオン | mg/L | 4.5 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | | | | | － | 年１２回 |
| 32 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 1 | 年１回 |
| 33 | ナトリウムイオン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | － | 年１回 |
| 34 | カリウムイオン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | － | 年１回 |
| 35 | カルシウムイオン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | － | 年１回 |
| 36 | マグネシウムイオン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | － | 年１回 |
| 37 | 硫酸イオン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | － | 年１回 |
| 38 | 重炭酸イオン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | － | 年１回 |
| 異常の有無 | | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | | | | |

第３－３様式

# 地下水の水質検査記録（観測井No.２（下流側））

| 項目 | | | | | | | | | | | | | | 採水地点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | | | 令和７年度 | | | | | | | | | | | | |
| 調査月 | | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | |
| 試料採取日： | | | １０日 | ８日 | １２日 | ３日 | ７日 | １１日 | ２日 | ６日 | | | | | 観測井No.２（下流側） |
| 天候： | | | 雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | | |
| 気温： | | ℃ | 18.1 | 26.1 | 31.3 | 35.0 | 30.3 | 30.7 | 29.4 | 21.2 | | | | | |
| 水温： | | ℃ | 18.7 | 19.2 | 20.6 | 20.1 | 21.0 | 19.5 | 19.3 | 18.9 | | | | | |
| No. | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | | | | | | | | | | 管理基準 | 測定回数 |
| 1 | アルキル水銀 | mg/L | ― | ― | ― | 検出されず | ― | ― | ― | ― | | | | 検出されないこと | 年２回 |
| 2 | 総水銀 | mg/L | ― | ― | ― | 0.0005未満 | ― | ― | ― | ― | | | | 0.0005 | 年２回 |
| 3 | カドミウム | mg/L | ― | ― | ― | 0.0003未満 | ― | ― | ― | ― | | | | 0.003 | 年２回 |
| 4 | 鉛 | mg/L | ― | ― | ― | 0.001未満 | ― | ― | ― | ― | | | | 0.01 | 年２回 |
| 5 | 六価クロム | mg/L | ― | ― | ― | 0.002未満 | ― | ― | ― | ― | | | | 0.05 | 年２回 |
| 6 | 砒素 | mg/L | ― | ― | ― | 0.001未満 | ― | ― | ― | ― | | | | 0.01 | 年２回 |
| 7 | 全シアン | mg/L | ― | ― | ― | 検出されず | ― | ― | ― | ― | | | | 検出されないこと | 年２回 |
| 8 | ポリ塩化ビフェニル（PCB） | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 検出されないこと | 年１回 |
| 9 | トリクロロエチレン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.01 | 年１回 |
| 10 | テトラクロロエチレン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.01 | 年１回 |
| 11 | ジクロロメタン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.02 | 年１回 |
| 12 | 四塩化炭素 | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.002 | 年１回 |
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.004 | 年１回 |
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.1 | 年１回 |
| 15 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.04 | 年１回 |
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 1 | 年１回 |
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.006 | 年１回 |
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.002 | 年１回 |
| 19 | チウラム | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.006 | 年１回 |
| 20 | シマジン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.003 | 年１回 |
| 21 | チオベンカルブ | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.02 | 年１回 |
| 22 | ベンゼン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.01 | 年１回 |
| 23 | セレン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.01 | 年１回 |
| 24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.05 | 年１回 |
| 25 | クロロエチレン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 0.002 | 年１回 |
| 26 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | ― | ― | ― | 0.63 | ― | ― | ― | ― | | | | 10 | 年２回 |
| 27 | ふっ素 | mg/L | ― | ― | ― | 0.11 | ― | ― | ― | ― | | | | 0.8 | 年２回 |
| 28 | ほう素 | mg/L | ― | ― | ― | 0.1未満 | ― | ― | ― | ― | | | | 1 | 年２回 |
| 29 | 水素イオン濃度（pH） | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | | | | - | 年１２回 |
| 30 | 電気伝導率（EC） | mS/m | 14.0 | 15.3 | 13.8 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 14.4 | 14.3 | | | | - | 年１２回 |
| 31 | 塩化物イオン | mg/L | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | | | | - | 年１２回 |
| 32 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | 1 | 年１回 |
| 33 | ナトリウムイオン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | - | 年１回 |
| 34 | カリウムイオン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | - | 年１回 |
| 35 | カルシウムイオン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | - | 年１回 |
| 36 | マグネシウムイオン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | - | 年１回 |
| 37 | 硫酸イオン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | - | 年１回 |
| 38 | 重炭酸イオン | mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | - | 年１回 |
| 異常の有無 | | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | | | |

第３－２様式

# 浸出水原水の水質検査記録

| 項目 | 年度 | | 令和７年度 | | | | | | | | | | | | 採水地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 調査月 | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | |
| | 試料採取日： | | １０日 | ８日 | １２日 | ３日 | ７日 | １１日 | ２日 | ６日 | | | | | 浸出水ピット |
| | 天候： | | 雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | | |
| | 気温： | ℃ | 18.2 | 21.3 | 21.9 | 23.1 | 24.0 | 24.1 | 23.3 | 21.8 | | | | | |
| | 水温： | ℃ | 18.2 | 19.3 | 23.7 | 22.5 | 25.0 | 25.1 | 24.1 | 22.0 | | | | | |
| No. | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | | | | | | | | | | | 測定回数 |
| 1 | アルキル水銀化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 2 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 4 | 鉛及びその化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 5 | 有機燐化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 6 | 六価クロム化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 7 | 砒素及びその化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 8 | シアン化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 9 | ポリ塩化ビフェニル（PCB） | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 10 | トリクロロエチレン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 11 | テトラクロロエチレン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 12 | ジクロロメタン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 20 | チウラム | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 21 | シマジン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 22 | チオベンカルブ | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 23 | ベンゼン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 24 | セレン及びその化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 25 | 1,4-ジオキサン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 26 | ほう素及びその化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 27 | ふっ素及びその化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 28 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 29 | 水素イオン濃度（pH） | - | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | | | | | 毎日 |
| 30 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg/L | 3.2 | 6.5 | 15 | 8.9 | 2.7 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | | | | | 年１２回 |
| 31 | 化学的酸素要求量（COD） | mg/L | 120 | 140 | 180 | 130 | 120 | 130 | 110 | 100 | | | | | 年１２回 |
| 32 | 浮遊物質量（SS） | mg/L | 6 | 9 | 22 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | | | | | 年１２回 |
| 33 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 34 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 35 | フェノール類含有量 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 36 | 銅含有量 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 37 | 亜鉛含有量 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 38 | 溶解性鉄含有量 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 39 | 溶解性マンガン含有量 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 40 | クロム含有量 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 41 | 大腸菌群数 | 個/$cm^3$ | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 42 | 大腸菌数 | CFU/mL | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 43 | 窒素含有量 | mg/L | 400 | 400 | 470 | 330 | 370 | 400 | 350 | 320 | | | | | 年１２回 |
| 44 | 燐含有量 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 45 | 電気伝導率（EC） | mS/m | 7235 | 7031 | 7221 | 6286 | 7028 | 7236 | 6729 | 6654 | | | | | 毎日 |
| 46 | 塩化物イオン | mg/L | 33,000 | 30,000 | 31,000 | 27,000 | 31,000 | 33,000 | 29,000 | 29000 | | | | | 年１２回 |
| 47 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 48 | ナトリウムイオン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 49 | カリウムイオン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 50 | カルシウムイオン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 51 | マグネシウムイオン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 52 | 硫酸イオン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 53 | 重炭酸イオン | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | 年１回 |
| 異常の有無 | | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | | | ※pH，ECは常時観測による |

第３－１様式

# 浸出水処理水の水質検査記録

| 項目 | | | | | | | | | | | | | | 採水地点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年度 | | 令和７年度 | | | | | | | | | | | | |
| | 調査月 | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | |
| | 試料採取日： | | １０日 | ８日 | １２日 | ３日 | ７日 | １１日 | ２日 | ６日 | | | | | 散水貯水槽 |
| | 天候： | | 雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | | |
| | 気温： | ℃ | 22.4 | 23.4 | 26.0 | 29.9 | 29.3 | 29.7 | 28.6 | 23.2 | | | | | |
| | 水温： | ℃ | 25.9 | 27.6 | 31.8 | 33.5 | 35.8 | 34.1 | 33.4 | 30.6 | | | | | |
| No. | 検査項目 | 単位 | | | | | | | | | | | | 管理基準 | 測定回数 |
| 1 | アルキル水銀化合物 | mg/L | － | － | － | 検出されず | － | － | － | － | | | | 検出されないこと | 年２回 |
| 2 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | － | － | － | 0.0005未満 | － | － | － | － | | | | 0.005 | 年２回 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | － | － | － | 0.003未満 | － | － | － | － | | | | 0.03 | 年２回 |
| 4 | 鉛及びその化合物 | mg/L | － | － | － | 0.01未満 | － | － | － | － | | | | 0.1 | 年２回 |
| 5 | 有機燐化合物 | mg/L | － | － | － | 0.005未満 | － | － | － | － | | | | 1 | 年２回 |
| 6 | 六価クロム化合物 | mg/L | － | － | － | 0.02未満 | － | － | － | － | | | | 0.5 | 年２回 |
| 7 | 砒素及びその化合物 | mg/L | － | － | － | 0.01未満 | － | － | － | － | | | | 0.1 | 年２回 |
| 8 | シアン化合物 | mg/L | － | － | － | 0.1未満 | － | － | － | － | | | | 1 | 年２回 |
| 9 | ポリ塩化ビフェニル（PCB） | mg/L | － | － | － | 0.0005未満 | － | － | － | － | | | | 0.003 | 年２回 |
| 10 | トリクロロエチレン | mg/L | － | － | － | 0.002未満 | － | － | － | － | | | | 0.1 | 年２回 |
| 11 | テトラクロロエチレン | mg/L | － | － | － | 0.0005未満 | － | － | － | － | | | | 0.1 | 年２回 |
| 12 | ジクロロメタン | mg/L | － | － | － | 0.02未満 | － | － | － | － | | | | 0.2 | 年２回 |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | － | － | － | 0.002未満 | － | － | － | － | | | | 0.02 | 年２回 |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | － | － | － | 0.004未満 | － | － | － | － | | | | 0.04 | 年２回 |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | － | － | － | 0.02未満 | － | － | － | － | | | | 1 | 年２回 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | － | － | － | 0.04未満 | － | － | － | － | | | | 0.4 | 年２回 |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | － | － | － | 0.0005未満 | － | － | － | － | | | | 3 | 年２回 |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | － | － | － | 0.006未満 | － | － | － | － | | | | 0.06 | 年２回 |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | － | － | － | 0.002未満 | － | － | － | － | | | | 0.02 | 年２回 |
| 20 | チウラム | mg/L | － | － | － | 0.006未満 | － | － | － | － | | | | 0.06 | 年２回 |
| 21 | シマジン | mg/L | － | － | － | 0.003未満 | － | － | － | － | | | | 0.03 | 年２回 |
| 22 | チオベンカルブ | mg/L | － | － | － | 0.02未満 | － | － | － | － | | | | 0.2 | 年２回 |
| 23 | ベンゼン | mg/L | － | － | － | 0.01未満 | － | － | － | － | | | | 0.1 | 年２回 |
| 24 | セレン及びその化合物 | mg/L | － | － | － | 0.01未満 | － | － | － | － | | | | 0.1 | 年２回 |
| 25 | 1,4-ジオキサン | mg/L | － | － | － | 0.05未満 | － | － | － | － | | | | 0.5 | 年２回 |
| 26 | ほう素及びその化合物 | mg/L | － | － | － | 5.7 | － | － | － | － | | | | 50 | 年２回 |
| 27 | ふっ素及びその化合物 | mg/L | － | － | － | 0.5未満 | － | － | － | － | | | | 15 | 年２回 |
| 28 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | － | － | － | 0.71 | － | － | － | － | | | | 200 | 年２回 |
| 29 | 水素イオン濃度（pH） | - | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | | | | 5.8-8.6 | 毎日 |
| 30 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg/L | 5.7 | 4.1 | 6.2 | 6.5 | 3.4 | 4.3 | 3.8 | 5.1 | | | | 60 | 年１２回 |
| 31 | 化学的酸素要求量（COD） | mg/L | 6.1 | 7.0 | 10 | 4.4 | 7.8 | 10 | 14 | 14 | | | | 90 | 年１２回 |
| 32 | 浮遊物質量（SS） | mg/L | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | | | | 60 | 年１２回 |
| 33 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） | mg/L | － | － | － | 2.5未満 | － | － | － | － | | | | 5 | 年２回 |
| 34 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） | mg/L | － | － | － | 2.5未満 | － | － | － | － | | | | 30 | 年２回 |
| 35 | フェノール類含有量 | mg/L | － | － | － | 0.01未満 | － | － | － | － | | | | 5 | 年２回 |
| 36 | 銅含有量 | mg/L | － | － | － | 0.01未満 | － | － | － | － | | | | 3 | 年２回 |
| 37 | 亜鉛含有量 | mg/L | － | － | － | 0.01未満 | － | － | － | － | | | | 2 | 年２回 |
| 38 | 溶解性鉄含有量 | mg/L | － | － | － | 0.05未満 | － | － | － | － | | | | 10 | 年２回 |
| 39 | 溶解性マンガン含有量 | mg/L | － | － | － | 0.01未満 | － | － | － | － | | | | 10 | 年２回 |
| 40 | クロム含有量 | mg/L | － | － | － | 0.02未満 | － | － | － | － | | | | 2 | 年２回 |
| 41 | 大腸菌群数 | 個/$cm^3$ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 3000 | 年１２回 |
| 42 | 大腸菌数 | CFU/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 800 | 年１２回 |
| 43 | 窒素含有量 | mg/L | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | | | | 120 | 年１２回 |
| 44 | 燐含有量 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | | | | 16 | 年１２回 |
| 45 | 電気伝導率（EC） | mS/m | 171 | 165 | 165 | 148 | 149 | 143 | 148 | 133 | | | | - | 毎日 |
| 46 | 塩化物イオン | mg/L | 140 | 120 | 120 | 160 | 170 | 140 | 140 | 100 | | | | - | 年１２回 |
| 47 | カルシウムイオン | mg/L | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 2.8 | 4.6 | 0.1 | 5.7 | 4.0 | | | | - | 年１２回 |
| 48 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | － | － | － | 0.00065 | － | － | － | － | | | | 10 | 年２回 |
| 異常の有無 | | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | | ※pH, ECは常時観測による | |