廃棄物処理施設維持管理記録簿（令和8年9月）

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

種類	数量（ｔ）	
	９ 月	累　計
燃え殻	585.01	97,173.40
汚泥	529.63	45,515.70
廃プラスチック類	135.48	10,070.67
紙くず	1.65	321.69
木くず	45.49	18,028.58
繊維くず		190.49
動植物性残さ	20.42	1,010.59
ゴムくず		
金属くず	2.79	396.12
ガラスくず，コンクリートくず及び陶磁器くず	371.77	40,126.95
鉱さい		1,789.61
がれき類	553.36	78,725.16
ばいじん	505.62	34,153.34
13号廃棄物	55.67	5,658.79
産業廃棄物計	2,806.89	333,161.09
燃え殻	145.85	96,928.65
ばいじん	110.12	10,756.41
がれき類		87.97
一般廃棄物計	255.97	107,773.03
合計	3,062.86	440,934.12

施設の点検

	擁壁等及び遮水工	調整槽	浸出水処理施設
点検日	営業日全日	営業日全日	営業日全日
異状の有無	無	無	無
	年　月　日	年　月　日	年　月　日

水質検査の状況

	地下水		浸出水（原水）	浸出水（処理水）
採取場所	地下水ピット	観測井2地点	浸出水ピット	浸出水処理施設
採取日	9月3日		9月3日	9月3日
	（常時）			
結果の得られた日	9月16日		9月16日	9月16日
水質結果	別表のとおり		別表のとおり	別表のとおり

残余容量

測定日	ー
測定結果	ー

大気質の測定結果

調査場所	敷地境界
調査日	ー
粉じん（mg/m3）	ー

騒音・振動の測定結果

調査場所	敷地境界	
調査日	ー	
騒音（dB）	ー	ー
振動（dB）	ー	ー

悪臭の測定結果

調査場所	敷地境界
調査日	ー
臭気濃度	ー

特定悪臭物質（ppm）			
アンモニア	ー	イソバレルアルデヒド	ー
メチルメルカプタン	ー	イソブタノール	ー
硫化水素	ー	酢酸エチル	ー
硫化メチル	ー	メチルイソブチルケトン	ー
二硫化メチル	ー	トルエン	ー
トリメチルアミン	ー	スチレン	ー
アセトアルデヒド	ー	キシレン	ー
プロピオンアルデヒド	ー	プロピオン酸	ー
ノルマルブチルアルデヒド	ー	ノルマル酪酸	ー
イソブチルアルデヒド	ー	ノルマル吉草酸	ー
ノルマルバレルアルデヒド	ー	イソ吉草酸	ー

河川水の測定結果

調査日	ー	ー
調査場所	阿茂瀬川	勝目川
pH	ー	ー
電気伝導率（mS/m）	ー	ー
塩化物イオン（mg/L）	ー	ー
SS（mg/L）	ー	ー
カドミウム（mg/L）	ー	ー
全シアン（mg/L）	ー	ー
鉛（mg/L）	ー	ー
六価クロム（mg/L）	ー	ー
砒素（mg/L）	ー	ー
総水銀（mg/L）	ー	ー
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	ー	ー
ふっ素（mg/L）	ー	ー
ほう素（mg/L）	ー	ー
セレン（mg/L）	ー	ー

地下水・浸出水の常時測定結果（令和8年9月）

検　査　項　目	単位	採水地点	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日
水素イオン濃度（pH）	ー	地下水ピット	8.0	8.0	8.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1
		浸出水ピット	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
		散水貯水槽	6.6	6.5	6.7	6.5	6.9	ー	7.1	6.6	6.5	6.5
電気伝導率（EC）	mS/m	地下水ピット	17	17	17	15	14	15	15	15	16	16
		浸出水ピット	7713	7716	7721	7727	7735	7737	7736	7739	7750	7753
		散水貯水槽	176	167	159	175	175	ー	175	177	181	185

検　査　項　目	単位	採水地点	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日
水素イオン濃度（pH）	ー	地下水ピット	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1
		浸出水ピット	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
		散水貯水槽	6.5	6.6	ー	7.0	6.6	6.8	6.5	6.5	6.7	6.6
電気伝導率（EC）	mS/m	地下水ピット	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		浸出水ピット	7748	7748	7751	7758	7771	7780	7789	7797	7789	7792
		散水貯水槽	178	154	ー	157	161	162	144	143	135	138

検　査　項　目	単位	採水地点	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
水素イオン濃度（pH）	ー	地下水ピット	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	ー
		浸出水ピット	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	ー
		散水貯水槽	ー	ー	ー	7.1	6.8	7.1	ー	7.2	6.8	6.6	ー
電気伝導率（EC）	mS/m	地下水ピット	16	16	16	17	17	17	17	17	16	16	ー
		浸出水ピット	7811	7825	7820	7814	7822	7815	7810	7815	7819	7831	ー
		散水貯水槽	ー	ー	ー	150	142	133	ー	135	135	134	ー

第３－３様式

地下水の水質検査記録（地下水ピット）

項目														採水地点
	年度		令和８年度											
	調査月		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
	試料採取日：		９日	14日	４日	２日	６日	３日							
	天候：		曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り							地下水ピット
	気温：	℃	18.8	20.3	20.1	21.3	22.5	24.0							
	水温：	℃	19.0	19.4	20.2	20.8	21.8	22.2							

No.	検査項目	単位	検査結果												管理基準	測定回数
1	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	検出されず	－	－							検出されないこと	年２回
2	総水銀	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－							0.0005	年２回
3	カドミウム	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－	－							0.003	年２回
4	鉛	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－							0.01	年２回
5	六価クロム	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－							0.02	年２回
6	砒素	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－							0.01	年２回
7	全シアン	mg/L	－	－	－	検出されず	－	－							検出されないこと	年２回
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	－	－	－	－	－	－							検出されないこと	年１回
9	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.01	年１回
10	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.01	年１回
11	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.02	年１回
12	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.002	年１回
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.004	年１回
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.1	年１回
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.04	年１回
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							1	年１回
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.006	年１回
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.002	年１回
19	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.006	年１回
20	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.003	年１回
21	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.02	年１回
22	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.01	年１回
23	セレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.01	年１回
24	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.05	年１回
25	クロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.002	年１回
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	0.28	－	－							10	年２回
27	ふっ素	mg/L	－	－	－	0.08未満	－	－							0.8	年２回
28	ほう素	mg/L	－	－	－	0.1未満	－	－							1	年２回
29	水素イオン濃度（pH）	-	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	8.0							－	常時
30	電気伝導率（EC）	mS/m	14	14	13	14	16	17							－	常時
31	塩化物イオン	mg/L	6.9	6.2	3.9	5.3	7.5	7.5							－	年１２回
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－	－							1	年１回
33	ナトリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年１回
34	カリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年１回
35	カルシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年１回
36	マグネシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年１回
37	硫酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年１回
38	重炭酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	年１回
	異常の有無		無	無	無	無	無	無								

※pH，ECは常時観測による

第３－３様式

地下水の水質検査記録（観測井No.1（上流側））

項目														採水地点	
	年度		令和８年度												
	調査月		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
	試料採取日：		９日	14日	４日	２日	６日	３日							観測井No.1（上流側）
	天候：		曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り							
	気温：	℃	17.6	24.7	20.1	26.4	36.0	28.8							
	水温：	℃	19.6	19.9	21.4	19.3	23.3	21.4							

No.	検査項目	単位	検査結果											管理基準	測定回数
1	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	検出されず	－	－						検出されないこと	年２回
2	総水銀	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－						0.0005	年２回
3	カドミウム	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－	－						0.003	年２回
4	鉛	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						0.01	年２回
5	六価クロム	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						0.02	年２回
6	砒素	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						0.01	年２回
7	全シアン	mg/L	－	－	－	検出されず	－	－						検出されないこと	年２回
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	－	－	－	－	－	－						検出されないこと	年１回
9	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.01	年１回
10	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.01	年１回
11	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.02	年１回
12	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.002	年１回
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.004	年１回
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.1	年１回
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.04	年１回
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－						1	年１回
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.006	年１回
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.002	年１回
19	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.006	年１回
20	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.003	年１回
21	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.02	年１回
22	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.01	年１回
23	セレン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.01	年１回
24	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.05	年１回
25	クロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.002	年１回
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	0.90	－	－						10	年２回
27	ふっ素	mg/L	－	－	－	0.09	－	－						0.8	年２回
28	ほう素	mg/L	－	－	－	0.1未満	－	－						1	年２回
29	水素イオン濃度（pH）	－	6.8	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7						－	年１２回
30	電気伝導率（EC）	mS/m	17.8	18.4	16.1	16.9	18.3	17.5						－	年１２回
31	塩化物イオン	mg/L	4.4	4.1	4.0	3.9	5.2	6.3						－	年１２回
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－	－						1	年１回
33	ナトリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－						－	年１回
34	カリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－						－	年１回
35	カルシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－						－	年１回
36	マグネシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－						－	年１回
37	硫酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－						－	年１回
38	重炭酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－						－	年１回
異常の有無			無	無	無	無	無	無							

第３－３様式

地下水の水質検査記録（観測井No.2（下流側））

項目	年度		令和８年度											採水地点	
	調査月		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
	試料採取日：		９日	14日	４日	２日	６日	３日							観測井No.2（下流側）
	天候：		曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り							
	気温：	℃	18.6	26.2	20.0	28.4	33.4	27.1							
	水温：	℃	18.1	18.9	21.0	19.3	19.9	19.9							

No.	検査項目	単位	検査結果											管理基準	測定回数
1	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	検出されず	－	－						検出されないこと	年２回
2	総水銀	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－						0.0005	年２回
3	カドミウム	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－	－						0.003	年２回
4	鉛	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						0.01	年２回
5	六価クロム	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						0.02	年２回
6	砒素	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						0.01	年２回
7	全シアン	mg/L	－	－	－	検出されず	－	－						検出されないこと	年２回
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	－	－	－	－	－	－						検出されないこと	年１回
9	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.01	年１回
10	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.01	年１回
11	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.02	年１回
12	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.002	年１回
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.004	年１回
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.1	年１回
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.04	年１回
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－						1	年１回
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.006	年１回
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.002	年１回
19	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.006	年１回
20	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.003	年１回
21	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.02	年１回
22	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.01	年１回
23	セレン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.01	年１回
24	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.05	年１回
25	クロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－						0.002	年１回
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	0.64	－	－						10	年２回
27	ふっ素	mg/L	－	－	－	0.08未満	－	－						0.8	年２回
28	ほう素	mg/L	－	－	－	0.1未満	－	－						1	年２回
29	水素イオン濃度（pH）	－	6.0	6.1	6.0	6.0	6.2	6.2						－	年１２回
30	電気伝導率（EC）	mS/m	14.3	14.5	12.8	13.1	14.0	13.8						－	年１２回
31	塩化物イオン	mg/L	6.0	5.6	5.4	5.5	5.3	5.1						－	年１２回
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－	－						1	年１回
33	ナトリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－						－	年１回
34	カリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－						－	年１回
35	カルシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－						－	年１回
36	マグネシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－						－	年１回
37	硫酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－						－	年１回
38	重炭酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－						－	年１回
異常の有無			無	無	無	無	無	無							

第３－２様式

浸出水原水の水質検査記録

項目	年度		令和８年度											採水地点
	調査月		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
	試料採取日：		９日	14日	４日	２日	６日	３日							
	天候：		曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り							浸出水ピット
	気温：	℃	18.8	21.1	21.5	22.8	24.5	24.0							
	水温：	℃	17.1	19.1	21.8	23.5	24.8	24.3							
No.	検査項目	単位	検査結果												測定回数
1	アルキル水銀化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
4	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
5	有機燐化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
6	六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
7	砒素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
8	シアン化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
10	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
11	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
12	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
13	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
20	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
21	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
22	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
23	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
24	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
25	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
26	ほう素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
29	水素イオン濃度（pH）	-	6.3	6.3	6.4	6.8	6.7	6.9							毎日
30	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	3.1	2.1	2.8	5.5	7.4	8.0							年１２回
31	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	120	130	140	160	170	160							年１２回
32	浮遊物質量（SS）	mg/L	10	11	7	18	31	13							年１２回
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
35	フェノール類含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
36	銅含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
37	亜鉛含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
38	溶解性鉄含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
40	クロム含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
41	大腸菌群数	個/cm^3	－	－	－	－	－	－							年１回
42	大腸菌数	CFU/mL	－	－	－	－	－	－							年１回
43	窒素含有量	mg/L	430	490	480	490	470	510							年１２回
44	燐含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
45	電気伝導率（EC）	mS/m	7,559	7,693	7,651	7,474	7,620	7,721							毎日
46	塩化物イオン	mg/L	33,000	33,000	33,000	33,000	34,000	35,000							年１２回
47	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－	－							年１回
48	ナトリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
49	カリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
50	カルシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
51	マグネシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
52	硫酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
53	重炭酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－							年１回
異常の有無			無	無	無	無	無	無							※pH，ECは常時観測による

第３－１様式

浸出水処理水の水質検査記録

項目	年度		令和８年度											採水地点	
	調査月		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
	試料採取日：		９日	14日	４日	２日	６日	３日							散水貯水槽
	天候：		曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り							
	気温：	℃	17.9	25.0	25.2	28.0	31.7	30.6							
	水温：	℃	28.5	29.3	31.9	33.7	37.5	36.8							

No.	検査項目	単位												管理基準	測定回数
1	アルキル水銀化合物	mg/L	－	－	－	検出されず	－	－						検出されないこと	年２回
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－						0.005	年２回
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	0.003未満	－	－						0.03	年２回
4	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－						0.1	年２回
5	有機燐化合物	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－						1	年２回
6	六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－						0.2	年２回
7	砒素及びその化合物	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－						0.1	年２回
8	シアン化合物	mg/L	－	－	－	0.1未満	－	－						1	年２回
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－						0.003	年２回
10	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						0.1	年２回
11	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－						0.1	年２回
12	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－						0.2	年２回
13	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						0.02	年２回
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－						0.04	年２回
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－						1	年２回
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	0.04未満	－	－						0.4	年２回
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－						3	年２回
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	0.006未満	－	－						0.06	年２回
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						0.02	年２回
20	チウラム	mg/L	－	－	－	0.006未満	－	－						0.06	年２回
21	シマジン	mg/L	－	－	－	0.003未満	－	－						0.03	年２回
22	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－						0.2	年２回
23	ベンゼン	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－						0.1	年２回
24	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－						0.1	年２回
25	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	0.05未満	－	－						0.5	年２回
26	ほう素及びその化合物	mg/L	－	－	－	5.8	－	－						50	年２回
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	0.5未満	－	－						15	年２回
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	－	－	－	0.34	－	－						200	年２回
29	水素イオン濃度（pH）	－	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	6.7						5.8-8.6	毎日
30	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	4.0	3.2	5.5	5.7	2.8	5.1						60	年１２回
31	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	10	10	14	13	7.7	6.8						90	年１２回
32	浮遊物質量（SS）	mg/L	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満						60	年１２回
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	－	－	－	2.5未満	－	－						5	年２回
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	－	－	－	2.5未満	－	－						30	年２回
35	フェノール類含有量	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－						5	年２回
36	銅含有量	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－						3	年２回
37	亜鉛含有量	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－						2	年２回
38	溶解性鉄含有量	mg/L	－	－	－	0.10	－	－						10	年２回
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－						10	年２回
40	クロム含有量	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－						2	年２回
41	大腸菌群数	個/cm^3	0	0	0	0	0	0						3000	年１２回
42	大腸菌数	CFU/mL	0	0	0	0	0	0						800	年１２回
43	窒素含有量	mg/L	1.5	1.7	2.1	1.7	1.2	1.3						120	年１２回
44	燐含有量	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02						16	年１２回
45	電気伝導率（EC）	mS/m	178	166	173	182	177	159						－	毎日
46	塩化物イオン	mg/L	120	130	99	130	140	150						－	年１２回
47	カルシウムイオン	mg/L	2.7	2.9	3.9	3.9	3.8	4.6						－	年１２回
48	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	0.00090	－	－						10	年２回
異常の有無			無	無	無	無	無	無						※pH，ECは常時観測による	